Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: **67223542**; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2021.gada 5. jūlijā
(datums)

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs "Altona"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 9001152436
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/203
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs "Altona" telpas (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Imantas iela 11a, Rīga, LV-1067.
3. Īpašnieks (valdītājs): Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs "Altona",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 9001152436, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jeļenas Berežņevas 2021.gada 27. jūnija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 28.06.2021 ar Nr.22/8-1.5.1/1761
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra "Altona" telpas pagrabstāvā – mazā sporta zālē, kas nav nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUTS).
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta mazā sporta zālē nav nodrošināta ar vienu no paradzētiem ugunsdzēsības aparātiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 247.punkta prasību izpilde.
6.2. Objekta sānu evakuācijas izeja no mazās sporta zāles nav nodrošināta ar evakuācijas ceļa virziena zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasību izpilde.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

7. **Slēdziens:** nav iebildumu apsekoto Telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes "Natsumi" vajadzībām no 02.08.2021. līdz 13.08.2021. novēršot 6.punktā minētos pārkāpumus.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		A.Zeiza
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU