Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2018.gada 15. novembris
(datums)

SIA "J.D & CO"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 40003044187
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Pils iela 6, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/1494

2018.gada 18.oktobrī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore virsleitnante Santa Suveizda
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties SIA "J.D & CO" viesnīcas "Sigulda" direktorei Lienei Dudko un atbildīgajai personai par ugunsdrošību Anitai Isajevai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA "J.D & CO" viesnīcas "Sigulda" ēkas telpu un teritorijas Pils ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Nav		

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi Objekta pagrabstāva telpas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts.	31.10.2019.
2.	Objektā izvietotā automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (panelis) neatšķir sistēmas signālus atbilstoši LVS EN 54-2 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas: 2.daļa. Vadības un signalizācijas ierīces" prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 140.punkts.	31.10.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Nav

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Santa Suveizda
(amatpersonas vārds, uzvārds)
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Anita Irbjeva
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 16. novembrī