Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
DAUGAVPILS 2.DAĻA
Piekrastes iela 23; Daugavpils, LV-5422, tālr.:65455844, e-pasts: daugavpils2@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpilī
(izdošanas vieta)

2020.gada 19.oktobrī
(datums)

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.4213903005
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.2-3.1-334

2020.gada 15.oktobrī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Latgales reģiona brigādes Daugavils 2.daļas Ilūkstes posteņa komandieris virsleitnants Andrejs Skripko
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola saimniecības daļas vadītājam Jānim Vaļukam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā ēkas un teritorijas, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Pārbaudes akts, 03.07.2018, Nr. 22/9.2-3.1-229	1.,3.,4.,5.,7.	2.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Dienesta viesnīcā ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas nav apzīmētas ar zīmi Nr. 4.3. atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi) 265.punkts.	14.01. 2021
2.	Skolas 2. un 3. stāva gaiteņos un tehnikuma bēniņos gaismekli nav uzturēti darba kārtībā (nav plafonu).	Ugunsdrošības noteikumi 55.punkts.	18.03 2021
3.	Tehnikuma un dienesta viesnīcā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un nav apzīmētas ar 4.6. zīmi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts.	14.01 2021
4.	Sporta zāles ēka nav nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 247.punkts.	30.12 2020
5.	Tehnikuma bēniņos automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav uzturēta darba kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts	30.12 2020
6.	Dienesta viesnīcā un tehnikuma evakuācijas durvis nav iespējams viegli atvērt 3 sekunžu laikā.	Ugunsdrošības noteikumi 243.punkts	30.12 2020
7.	Dienesta viesnīcā evakuācijai paredzētās durvis aizliegts aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem.	Ugunsdrošības noteikumi 246.5.apakšpunkts.	30.12 2020
8.	Evakuācijas plāna teksta daļa nav papildināta ar tulkojumu angļu un krievu valodā.	Ugunsdrošības noteikumi 233.punkts.	22.03 2021
9.	Dienesta viesnīcas un tehnikuma virtuves nav nodrošinātas ar ugunsdzēsības pārklājiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 5.tabulas prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 260.punkts.	14.01 2021
10.	Objektā ugunsdrošības instrukcijā nepieciešams papildināt 2.sadaļu (saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informācija).	Ugunsdrošības noteikumi 180.1.apakšpunkts.	14.01 2021
11.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nepieciešams veikt korekcijas 7.3.6.apakšpunktā.	Ugunsdrošības noteikumi 190.1.apakšpunkts.	14.01 2021

12.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nepieciešams papildināt 4.sadaļu (objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš).	Ugunsdrošības noteikumi 180.4.apakšpunkts.	14.01 2021
13.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nepieciešams papildināt ar sadaļu (ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība).	Ugunsdrošības noteikumi 180.6.apakšpunkts.	14.01 2021

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: Iepazinos un piekrītu Vita Stapkevičā

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļa aicina

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļa

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļa **var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Andrejs Skripko

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: Direktores vietniece saimniecības darbā V. Stapkevičā

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2020.gada 10. novembrī