Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

2021.gada 2.augusts
(datums)

Tukuma novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000050975
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Talsu iela 4, Tukums,
Tukuma novads, LV-3107
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/11.1-3.11/23

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. **Apsekots:** Jaunpils sākumskola (ar kadastra apzīmējumu 90560080104003).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. **Adrese:** „Jaunpils vidusskola", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3011.

3. **Īpašnieks (valdītājs):** Tukuma novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000050975,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Talsu iela 4, Jelgava, LV-3107
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4. **Iesniegtie dokumenti:** Gitas Orstes 2021.gada 9.jūlija iesniegums Nr.B/N;

5. **Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:** Būve daļēji nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

6. **Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:**
1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) nav ierīkota objekta visas telpās, nenodrošinot ugunsgrēka automātisku atklāšanu un trauksmes signālu pārraidi visās objekta telpās atbilstoši ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
2. Nav veikta mehāniskas ventilācijas sistēmas tīrīšana;
3. Nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude;
4. Objektam nav veikta zibensaizsardzības pārbaude;
5. Objektam nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru;
6. Objektā AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar 4.6. zīmi "Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce.

7. **Slēdziens:** Jaunpils sākumskola (ar kadastra apzīmējumu 90560080104003) **neatbilst** ugunsdrošības prasībām diennakts nometnes rīkošanai.

8. **Atzinums izdots saskaņā ar:** Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas inspektore		Tatjana Novikova
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Nosūtīts uz e-pasta adresi:
pasts@tukums.lv; visc@visc.gov.lv; gita1955@inbox.lv 2021.gada 2.augustā
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU