Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Rīga

2018.gada 14. decembrī

Nr. 2.3.3-8/33702/ 3291

Siguldas novada Jaunrades centram
Skolas iela 3,Sigulda, LV 2150

1. Objekta nosaukums: Siguldas novada Jaunrades centrs
2. Objekta adrese: Raiņa iela 3, Sigulda
3. Darbības veids: Bērnu un jauniešu interešu izglītība
4. Objekta īpašnieks: Akciju sabiedrība „CATA", reģ. Nr. 40003016840; Nomnieks: Siguldas novada Dome, reģ. Nr. 90000048152
5. Iesniegtie dokumenti: 1. 07.12.2018. pieteikums Nr. 33702. 2. 02.05.2016. nekustamā īpašuma nomas līgums. 3. Telpu plāns. 4. Siguldas novada Jaunrades centra nolikums. 5. 27.11.2017. izglītības iestādes reģistrācijas apliecība.
6. Apsekojums veikts: 13.12.2018. higiēnas ārste Nataļja Vorobjova
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav veikti
8. SLĒDZIENS Objekts „Siguldas novada Jaunrades centrs" Raiņa ielā 3, Siguldā atbilst higiēnas prasībām un gatavs uzsākt darbību.

Pielikumā: 24.12.2018. Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja Olga Saganoviča

Nataļja Vorobjova, 67081640
natalja.vorobjova@vi.gov.lv

Scanned with CamScanner

Pielikums
Veselības inspekcijas
2018.gada 14. decembra
atzinumam
Nr. 2.3.3-8/33702/ 3291

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Rīga

14.12.2018.

1. **Objekta nosaukums:** Siguldas novada Jaunrades centrs

2. **Objekta īpašnieks:** Akciju sabiedrība „CATA", reģ. Nr. 40003016840; Nomnieks: Siguldas novada Dome, reģ. Nr. 90000048152

3. **Objekta adrese:** Raiņa iela 3, Sigulda

4. **Novērtēšanu veica:** 13.12.2018. higiēnas ārste Natalja Vorobjova

5. **Novērtēšanā piedalījās:** Siguldas novada Jaunrades centra direktore Ilze Šulte

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Objekts „Siguldas novada Jaunrades centrs" atrodas Raiņa ielā 3, Siguldā, divstāvu ēkas 1. un 2. stāva telpās. Paredzēta bērnu un jauniešu interešu izglītība (vecums no 7 līdz 25 gadiem): brīvā laika pavadīšanas organizēšana jaunāko klāšu skolas vecuma bērniem- „Ideju namiņš"; jauniešiem „Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis"", projekts „Proti un dari" un t.t. Jaunrades centrs īsteno interešu izglītības programmas šādās jomās: tehniskās jaunrades programmas; sporta izglītības programmas, kultūrizglītības programmas; vides izglītības programmas; jauniešu neformālās izglītības programmas. Grupā līdz 10 cilvēkiem. 1. stāva telpu sastāvs: halle ar dežuranta vietu, trīs nodarbību telpas (21.7 m^2,32.6 m^2, 19.3 m^2), direktora kabinets, personāla telpa, kabinets, personāla tualetes telpa, divas tualetes telpas, trīs palīgtelpas, noliktavas telpa; 2. stāvā: divas nodarbību telpas (76 m^2, 47.8 m^2) Nodarbību telpas ir aprīkotas un piemērotas mācību vajadzībām. Telpu higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetes telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm -16, visiem darbiniekiem savlaicīgi veiktas obligātās veselības pārbaudes.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Iekšējo telpu apdarei izmantoti telpu funkcijai atbilstoši, cilvēku veselībai nekaitīgie materiāli.

6.3. Apgaismojums

Telpu apgaismojums- dabiskais un mākslīgais.

6.4. Siltumapgāde

Ēkas apkure- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.

6.5. Gaisa apmaiņa

Ēkas ventilācija- dabiskā un mākslīgā: centralizēta pieplūdes nosūces ventilācija, ka arī gaisa kondicionēšana direktora kabinetā, divas nodarbību telpās 2. stāvā un divas nodarbības telpās 1. stāvā.

6.6. Ūdens apgāde

Ēkas ūdens apgāde- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.

Scanned with CamScanner

6.7. Kanalizācijas sistēma
Ēkas kanalizācijas sistēma- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.
6.8. Teritorijas labiekārtošana
Teritorija ir labiekārtota.
6.9. Vides pieejamība
Ir nodrošināta uz 1. stāvu (ieejas mezgls vienā līmeni, durvju platība 900 mm; invalīdu tualete- nav).
6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija
Nav.

7. SLĒDZIENS
Objekts „Siguldas novada Jaunrades centrs" Raiņa ielā 3, Siguldā atbilst higiēnas prasībām.

8. Rekomendējamie pasākumi:
- Nodrošināt minimālo platību viena izglītojamā vietai mācību telpā 2.5 m^2 atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumu Nr. 331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"" p.101.1. prasībām;
- Nodrošināt minimālo platību viena izglītojamā vietai mācību telpā 3 m^2 (datorapmācības klasēs) atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumu Nr. 331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"" p.100. prasībām;
- Nodrošināt mācību iekštelpu apgaismojuma līmeni saskaņā ar 28.04.2009. MK noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās".

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas higiēnas ārste Natalja Vorobjova

Natalja Vorobjova, 67081640
natalja.vorobjova @vi.gov.lv

Scanned with CamScanner