Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA

Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.:67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2020.gada 9. jūlijā
(datums)

LATVIJAS MĀKSLAS VINGROŠANAS KLUBS - EAST
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008106178
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Stirnu iela 12-64, Rīga, LV-1082
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/39

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vecbebru tehnikuma kompleksa ēkas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135,
3. Īpašnieks (valdītājs): Vecbebru tehnikuma komplekss,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000043028, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Aleksandras Holodnovas 2020.gada 8.jūlija iesniegums b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde, piecustāvu (5.stāvs tehniskais) ar kopējo platību 4672,5.8 m^2, ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, ķieģeļu sienas, centrālā apkure. Ēka siltināta. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Dienesta viesnīca piecus stāvu ķieģeļu ēka (siltināta) ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, centrālā apkure. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās ierīkota balss izziņošanas iekārta un automātiskā ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ierīkoti ugunsdzēsības krāni. Kopējā platība 6051,9m^2
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošās vidusskola un tās dienesta viesnīcas telpas Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā **atbilst** ugunsdrošības

prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas inspektors		Māris Ignatjevs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz epastu [illegible] 09.07.2020

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____