Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
SALDUS DAĻA
Skrundas iela 28, Saldus, Saldus novads, LV-3801; tālr.: 63881482 fakss: 63807560; e-pasts: saldus@vugd.gov.lv; vugd@vugd.gov.lv

Saldus
(izdošanas vieta)

2021.gada 30.jūlijs
(datums)

Biedrība VPDK "LETI"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008223041
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Ievas", Blīdenes pagasts,
Brocēnu novads, LV-3852
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/11.
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Saldus novada pašvaldības Blīdenes pamatskolas jaunais un vecais korpuss, kā arī skolas iekšpagalms (turpmāk- objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela 1, Blīdenes pagasts, Saldus novads.
3. Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114646,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2021.gada 16.jūlija Daigas Plaudes iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu ēka, ugunsnoturības pakāpe U2b, būves lietošanas veids IVa.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas ierīces, bet tieši ugunsgrēka dūmu detektori un manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav marķētas ar identifikācijas numuriem saskaņā ar piemērojamā standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā" A pielikuma A.6.4.5.apakšnodaļas prasībām, kā rezultātā nav ievērotas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk-

Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasības;
6.2. objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli (pēdējā apkope veikta 2020.gada 13.februārī), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 129.punkta prasības;
6.3. praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāla, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 193.punkta prasības;
6.4. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (pogas) 2.stāvā pie kāpņu telpas durvīm un 1.stāvā pie sporta zāles nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem, kā arī nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6.zīmi, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 136.punkta prasības;
6.5. ne retāk kā reizi piecos gados nav veikta dabīgās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunkta prasības;
6.6. izgaismotās evakuācijas zīmes, kuras atrodas 1.stāvā pie sporta zāles, ēdamzālē, kāpņu telpā pie ēdamzāles, pie galvenās ieejas, kā arī koridorā, kurš ved uz sporta zāli nav nodrošinātas ar autonomu elektroenerģijas avotu pastāvīgā elektroenerģijas avota avārijas gadījumā (atslēdzot pastāvīgo elektroenerģijas avotu nedarbojas autonomais elektroenerģijas avots nenodrošinot redzamību izgaismotām evakuācijas zīmēm), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 205.punkta prasības;
6.7. telpā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija vai tās apliecināta kopija, kurā norādīta informācija par aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām, objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasībām, drošības pasākumiem, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājumu laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņu, kā arī rīcību ugunsgrēka gadījumā, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apkšpunkta prasības.

7. **Slēdziens:** Nepieciešams novērs sestajā punktā minētos pārkāpumus.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu.
   (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Daigai Plaudei.
   (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas komandiera pienākumu izpildītājs	*	M. Jocus
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

M. Jocus, 20373655,
mairis.jocus@vugd.gov.lv

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU