Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2021.gada 3.augusts
(datums)

Tatjana Zagorska
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 050572-11865
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Raiņa iela 72-24, Pļaviņas, LV-5120
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/45

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs "Pepīja" un sporta zāle
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Daugavas iela 50, Pļaviņas, Aizkraukles novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Pļaviņu pilsētas dome, Reģ.Nr. 900000143649
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Tatjanas Zagorskas-Udaļcovas. 2021.gada 23. jūlija iesniegums par bērnu nometni
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: bērnu rotaļu un attīstības centrs "Pepīja", divstāvu akmens mūra ēka dzelzbetona pārsegumiem un pamatiem, centrālā apkure. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas pretestības mērījumi
Telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Telpas aprīkotas ar evakuācijas plāniem
Evakuācijas ceļi un izejas nodrošinātas ar izgaismotām zīmēm.
Sporta zāle- nesošās konstrukcijas metāla kolonnas, sienas-senvičpaneļi.
Telpās novietoti ugunsdzēšamie aparāti, ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs „Pepīja" un sporta zāle Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Aizkraukles novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

8.5. punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas komandieris		G.Laukazīle
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____