Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: **67223542**; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2021.gada 2. augustā
(datums)

Biedrība "Latvijas Sinhronās slidošanas attīstībai"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40008229504
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Senču iela 1 - 29, Rīga, LV-1012
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/289

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Ledus halles “Kurbads”, dienas nometnēm “Slidojam – 1 līmenis” un “Slidojam – 2 līmenis” paredzētās telpas, Lidlauka ielā 37, Rīgā (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Lidlauka iela 37, Rīga, LV-1063

3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Rumbulas sporta centrs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. LV40103817483, Lidlauka iela 37, Rīga, LV-1063
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Sanitas Reimanes 2021.gada 26. jūlija iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 27.07.2021 ar Nr.22/8-1.5.1/2080.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ledus halles “Kurbads”, kurā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā apskate, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 267.punkta prasības;

6.2. Nometnes telpā, koridorā ir apzīmēta ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta, bet ugunsdzēsības aparāts nav novietots norādītajā vietā, kā rezultātā pārkāptas

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

ugunsdrošības noteikumu 265.punkts

6.3. Nometnes telpu evakuācijas izejas nav viegli atveramas no iekšpuses bez

aizkavējuma un šķēršļiem, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu

243.punkta prasības.

6.4.Ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas nav apzīmētas (atbilstoši

ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām) kā rezultātā pārkāptas

ugunsdrošības noteikumu 265.punkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādīto ugunsdrošības prasību

pārkāpumus, nav iebildumu Nometnei “Slidojam – 1 līmenis” un “Slidojam – 2

līmenis” paredzēto telpu ledus halles “Kurbads” izmantošanu dienas nometnes

rīkošanai no 18.08.2021 līdz 29.08.2021

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

8.5.apakšpukta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		A.Kolendovičs
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___.

_____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU