Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
17.05.2022.
(datums)

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs "Altona"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 40900028169
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)
Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/73
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Mana Pārdaugava" paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Altonavas iela 6, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 16.maija Jolantas Komarovskas iesniegums b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīs stāvu mūra ēkas telpas, kuras ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un autonomiem dūmu ugunsgrēka detektoriem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav (telpas paredzēts nodrošināt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu 2023.gadā atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam iesniegtajam pieteikumam).
7. **Slēdziens:** nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes "Mana Pārdaugava" vajadzībām no 2022.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 14.jūnijam.
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors		S.Rosuščans
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU