Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

20.05.2022.
(datums)

Iļģuciema vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

Dzirciema iela 109, Rīga, LV-1055
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/93
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu dienas nometnei "10 dienās apkārt Zemeslodei" paredzētās telpas. Iļģuciema vidusskolas 219., 221., 222. kabinets, skolas sporta zāle, aktu zāle un koplietošanas telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Dzirciema iela 109, Rīga
3. Īpašnieks (valdītājs): Iļģuciema vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr.90000013606, Dzirciema iela 109, Rīga, LV-1055
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Daces Nagles 2022.gada 9.maija iesniegums Nr.b/n. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 9.maijā iesniegums Nr.22/8-1.5.1/894.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bērnu dienas nometnei "10 dienās apkārt Zemeslodei" paredzētās telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma nav darba kārtībā, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumi) 100.punktā noteiktā prasība;
6.2. Objektā, uz iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada krānu skapju durvīm, nav norādīti krānu kārtas numuri un vienotais ārkārtas palīdzības, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punktā noteiktās prasības;
6.3. Objektā, uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm, nav izvietota informācija par iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes krāna un tā aprīkojuma pārbaudi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punktā noteiktā prasība;
6.4. Objekta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna stobrs nav noslēdzams, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 116. punktā noteiktā prasība;
6.5. Daļa no Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUATSS) manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem un apzīmētas ar 4.6.zīmi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1.pielikumam, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 136.punktā noteiktās prasības;

6.6. Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā", kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 192.punktā noteiktā prasība;

6.7. Objekta kāpņu telpās un zem kāpnēm ir novietoti priekšmeti, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunktā noteiktā prasība;

6.8. Objektā uz iekšējās ūdensapgādes sistēmas krāna skapja durvīm izvietota maldinoša uzlīme ar ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru "01", kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 199.punktā noteiktā prasība;

6.9. Objekta sporta zālē un ēdnīcā ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3.zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 265.punktā noteiktā prasība;

6.10. Objektā, visos stāvos, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 19.punktā noteiktā prasība;

6.11. Objektā izvietotie evakuācijas plāni nav aktuāli (evakuācijas plānos nav norādītas AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 234.punktā noteiktā prasība;

6.12. Objektā nav veikta zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 56.punktā noteiktā prasība.

7. **Slēdziens:** Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Līga Kigitoviča
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums nosūtīts uz e-pastu dacesamete@inbox.lv un icvs@riga.lv	
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

2022. gada 20. maijā

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU