Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

03.06.2022.
(datums)

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģnetūra
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

90009029994
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

"Bultas", Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2123
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/154
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu dienas nometnei dienas aktivitātes "Esi aktīvs – nesēdi mājās!"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: : Ķekavas Sporta klubs - Ķekavas nov., „Bultas", Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
3. Īpašnieks (valdītājs): Ķekavas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
90000048491
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Reiņa Zobena iesniegums Nr.22/8-1.5.1/910
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas divstāvu sporta kompleksa pirmajā stāva, sporta zālē. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss apziņošanas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav iebildumi telpu izmantošanai nometnes dienas aktivitātes " Esi aktīvs – nesēdi mājās!" organizēšanai no 06.06.2022-10.06.2022.
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 8.daļas Baldones posteņa komandieris		J.Grīviņš
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU