Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
CĒSU DAĻA
A.Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; tālr.:67439161; e-pasts: cesis@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis
(izdošanas vieta)

2021.gada 24. marts
(datums)

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 90000587972
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

„Dzelmes 5",Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10.3-3.13-8

2021.gada 23. martā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas inspektore, leitnante Žanete Deičmane
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas direktora vietniekam administratīvi
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

saimnieciskajā darbā Intam Bakānam

veica Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas, „Dzelmes 5", Raiskums, Raiskuma pagasts,
(objekta nosaukums, adrese)

Pārgaujas novads

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas 2019.gada 10.decembra Pārbaudes akts Nr. 22/10.3-3.1.1-184	1.	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta, bet tiešidīķis nav apzīmēts ar zīmi. (atbilstoši Ugunsdrošības noteikumi 1.pielikumam)	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi) 103.punkts	30.05.2021
2.	Izstrādātajā ugunsdrošības instrukcijā norādītā informācija neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 180. punktam.	Ugunsdrošības noteikumi 180.punkts	01.07.2021
3.	Objektā uz ugunsdzēsības krāna skapju durvīm, redzamā vietā nav norādīti krānu kārtas numuri.	Ugunsdrošības noteikumi 117.punkts	30.05.2021

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pieņemts.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļa aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļa
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Žanete Deičmane
(amatpersonas vārds, uzvārds)
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Atbildīgais par ugunsdrošību Juris Bakāns
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 21 .gada 24. marts.