IZDRUKA

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepāja
(izdošanas vieta)

2021.gada 19.augustā
(datums)

Talsu novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90009113532
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12-3.4/17

par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Būvobjekta (būves, tās daļas vai inženierbūves) nosaukums un adrese: „Talsu Valsts ģimnāzija" Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201, 16.01.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV- 4.1-2017-188 (turpmāk - Būvobjekts).
2. Būvniecības veids: pārbūve.
(jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai novietošana)
3. Būvniecības pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
4. Būvuzņēmējs: SIA „TELMS", būvkomersanta reģistrācijas Nr.0481-R, SIA „STATS" būvkomersanta reģistrācijas Nr.2979-R, būvdarbu vadītājs Vents Kupčs, sertifikāts Nr. 4-02704, Vilnis Mālmeisters, sertifikāts Nr.4-01954, Guntis Grosmanis, sertifikāta Nr.4-01003, Jānis Sakniņš, sertifikāta Nr.4-00301, Reinis Ginters, sertifikāta Nr.4-05223.
5. Būvprojekta vadītājs: Drosma Siliņa, sertifikāts Nr.3-01547, Kārlis Jēkabsons, sertifikāts Nr.1-00319, SIA „Talsu arhitektu birojs" būvkomersanta reģistrācijas Nr.2609-R.
6. Būvuzraugs: Ēriks Fībigs, sertifikāts Nr.5-02374, Andis Ziediņš, sertifikāts Nr.5-01188, Aldis Bitinieks, sertifikāta Nr.5-01847, SIA „Būves un būvsistēmas", būvkomersanta reģistrācijas Nr.2038-R, Raido Tālbergs, sertifikāta NR.5-00115.
7. Būves vai tās daļas lietošanas veids: IVa atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333 redakcijā no 01.07.2015. (turpmāk – LBN 201-15).

8. Būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpe: U2a atbilstoši LBN 201-15.

9. Būves vai tās daļas ugunsslodze: būvprojekta ietvaros nav norādīta.

10. Būves vai tās daļas ugunsaizsardzības sistēmas: automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma, automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma.

11. Pārbaudes laikā konstatēti būvniecību regulējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

12. **Slēdziens:** Būvobjekts atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.

12.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tehniskajā komisijā Būvniecības likuma noteiktajā kārtībā saskaņota atkāpe (vēstule Nr.22-1.22/467, 06.04.2021.) no Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 44., 45., punkta prasībām akceptējot vērtņu ierīkošanu dūmu izvadīšanai kāpņu telpās esošajos logu blokos katrā stāva līmenī.

12.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Tehniskajā komisijā Būvniecības likuma noteiktajā kārtībā saskaņota atkāpe (vēstule Nr.22/12-1.8/3, 22.01.2021.) no Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 120.2.apakšpunkta prasībām, kā alternatīvu tehnisko risinājumu nosakot evakuācijas ceļa apzīmēšanu ar norādītājzīmēm pret izejām no mācību klasēm (atbilstoši evakuācijas plānos norādītajam, sadalot lietotājus evakuācijas plūsmās) uz kāpņu telpu, ar samazināto kāpņu laidu platumu, virzot lietotājus no ne vairāk par divām šai kāpņu telpai tuvākajām mācību klasēm.

13. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi" 166.1.apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

14. Atzinumu paredzēts iesniegt Talsu novada būvvaldei
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam Maskavas ielā 5, Rīgā, LV-1050.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandiera vietnieks	*	O.Smalkais
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas inspektore	*	D.Legzdiņa
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Rojas posteņa komandieris	*	J.Bieriņš
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Dundagas posteņa komandieris	*	G.Podkalns
(amatpersonas amats)	(paraksts)	

Atzinumu saņēmu:

_____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20___. gada ___. _____

IZDRUKA PAREIZA

SIA "STATS
Valdes loceklis
Vilnis Mālmeisters
Talsos, 2021. gada 19. augustā

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU