Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Krāslavā
(izdošanas vieta)

07.06.2022.
(datums)

Aleksandrovas pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.90000041826
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

Aleksandrovas skola, Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5680
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/56
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: par atbilstību ugunsdrošības prasībām nometnei paredzētās telpas Aleksandrovas pamatskolā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Aleksandrovas skola, Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Krāslavas novads.

3. Īpašnieks (valdītājs): Aleksandrovas pamatskola, Reģ. Nr.90000041826
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Aleksandrovas skola, Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5680.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Anitas Malinovskas 2022.gada 30.maija iesniegums.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2.stāvu ēka, U2 ugunsnoturības pakāpe
Telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēkas telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Telpu kopējā platība 714m^2.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: **nav.**

7. **Slēdziens:** Bērnu nometnes telpas Aleksandrovas pamatskolā ar kopējo platību 714m2 **atbilst** ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība" 8.5. punkts.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Aleksandrovas pamatskolai.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		Renāts Bidzāns
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU