Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE

Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Talsi
(izdošanas vieta)

07.04.2022.
(datums)

Lībagu sākumskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ Nr.90000011997
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.1/221

2022.gada 5.aprīlī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona
(pārbaudes datums (-i))

brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas (turpmāk-UUCAN)

inspektore kapteine Dace Legzdiņa
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Lībagu sākumskolas direktora vietniecei saimniecības darbā Ivetai Gerdiņai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

un lietvedei Agritai Prokuševai

veica Lībagu sākumskolas telpu, Dižstendē, Lībagu pagastā, Talsu novadā(turpmāk-objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas 2021.gada 9.augusta Pārbaudes akts Nr.22/12.6-3.1-71	3.,4.,5.,6., 7.,8.punkts.	1.,2.punkts.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

SAŅEMTS
Lībagu sākumskolā
07.04.2022.
Nr. 4/1-15

1.	Objektā "Pūcīšu" grupā novietoti materiāli, (telpas griestu dekorācijas), tuvāk par 0,5 m no ugunsgrēka detektoriem.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk-„Ugunsdrošības noteikumi") 142.2.apakšpunkts.	01.09.2022.
2.	Objektā 'Tauriņu" grupā evakuācijas plāna grafiskā daļa nav izstrādāta, pamatojoties uz būvprojekta arhitektūras daļas vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas stāvu plāniem (tehniskās inventarizācijas lietas stāvu plāniem), kā arī nav korekti norādītas evakuācijas plānā paredzēto inženiertehnisko sistēmu, ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas, evakuācijas izejas, evakuācijas maršruti un virzieni.	„Ugunsdrošības noteikumi" 231.punkts.	01.09.2022.
3.	Objektā "Pūcīšu" grupā guļamtelpā pie rezerves izejas durvīm, izvietots uz grīdas segums(paklājs), kas var traucēt vai apgrūtināt cilvēku evakuāciju.	„Ugunsdrošības noteikumi" 246.9.apakšpunkts.	01.09.2022.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Argumenti ,viedoklis uzklausīti un pārkāpumu punkti izskaidroti ugunsdrošības pārbaudes laikā šā gada 5.aprīlī.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona brigāde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona brigāde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD Kurzemes reģiona brigāde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim

Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Dace Legzdiņa

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU