Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

05.06.2023.
(datums)

SIA "Deju skola Dzirnas"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40103615137
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

"Putni", Lēdurgas pag., Siguldas novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/203
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu diennakts nometnei "Dzirnu vasaras nometne 1" un "Dzirnu vasaras nometne 2" paredzētās telpas Krimuldas vidusskolā - Nr.1-4.,2-2.,2-3.,2-7.,2-22.,2-23.,2-27.,3-3.,3-9.,3-2.,3-33.,3-41.,3-42., deju zāle, sporta zāle un aktu zāle (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pag., Siguldas novads.

3. Īpašnieks (valdītājs): Siguldas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000048152, Pils iela 16,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Singitas Daņiļevičas 2023. gada 24.maija iesniegumi (2gab).

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestādes ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm (pogām) pilnā apjomā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti atbilstoši (Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts). (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 5.punkts).

6.2. Objektā nav ievērota izgaismoto evakuācijas zīmju efektivitātes pārbaude, kuru veic ne retāk kā reizi mēnesī, saskaņā ar Latvijas standarta

LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” regularitāte pēc 6.12. apakšpunkta prasībām. (Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts).

6.3. Objekta evakuācijas plāni nav aktuāli, bet tieši, evakuācijas plāna teksta daļā maldinoši norādīts ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”. (Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts).

6.4. Objektā pie galvenās ieejas evakuācijas zīmei “*Nr.7*” deg sarkana indikācijas lampiņa, kas liecina par zīmes bojājumu. (Ugunsdrošības noteikumu 204.punkts).

6.5. Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti. (Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts).

6.6. Objektā dabiskās ventilācijas kanāli Nr.1.,3.,15.,16.,22.,31.,34.,39.,41.,42.,58.,59.,62.,63.,65 nav darba kārtībā, bet tieši: ventilācijas kanālos ir aizgruvumi (pamatojums: 2021. gada 4.novembra dabiskās ventilācijas tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr.79493, kuru sastādīja LAK Skursteņslaucītāju amata meistars Andis Multiņš diploms Nr.6109, prakses sertifikāts Nr.15-1/7-24/35, GASO kvalifikācijas apliecība Nr.A-2020-0540). (Ugunsdrošības noteikumu 63.punkts).

7. **Slēdziens: Objekts neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatācija.**

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants		K.Možeiks
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz epastu:
singita.danilevica@gmail.com

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU