Prasības Higiēnas prasības internātiem (pielikums TKL - S)
Kontrolējamais objekts Ziemeļvidzemes pamatskola
2022. gada 14. janvāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	**Prasība**	**Vērtējums**	**Normatīvā akta/ Līguma**		**Neatbilstības novēršanas termiņš**
			numurs/ datums	**pants, daļa, punkts**	
1.	Internātā ir telpu grupas: guļamtelpas, dušas telpas, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	65., 73.	
Konstatēts: Ir ierīkotas 5 guļamtelpas, dušas telpas, tualetes telpas					
2.	Ir sadzīves , mācību, atpūtas/ rotaļu telpas/ vietas vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	65., 66., 73.	
Konstatēts: 1 atpūtas telpa, mācībām, rotaļām izmanto telpas skolā					
3.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: elpu apdarei izmantotie materiāli ir viegli kopjami un dezinficējami					
4.	Telpu gaisa temperatūra atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Pēc internātu termometru rādījumiem +19-20 grādi					
5.	Iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	68.	
Konstatēts: ir 3 guļamtelpas zēniem un 2 meitenēm					
5.1.	Guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas	A	MK610 / 27.12.2002	67.	
Konstatēts: Ir gultas, lielie drēbju skapji virsdrēbju un veļas glabāšanai un naktsskapīši					
5.2.	Vienam izglītojamam platība guļamtelpā vismaz 4 m²	A	MK610 / 27.12.2002	68., 73.	
Konstatēts: vizuāli vērtējot - atbilst					
6.	Ierīkotas tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	69.	
Konstatēts: ir ierīkotas tualetes meitenēm un zēniem					
6.1.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2 m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK331/30. 06.2015	84.	
Konstatēts: mērījumi netika veikti					
6.2.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir vairāk par sešām meitenēm un sešiem zēniem: viena mazgātne, viens tualetes pods uz 6 bērniem; vanna ar dušas ierīci vai duša uz 12 bērniem (aprīkotas ar sēdekli, ja nepieciešams)	A	MK610 / 27.12.2002, MK431 / 12.12.2000	69., 1.pielik. 2.5.	
Konstatēts: zēniem jaunajā tualetes telpā (nodrošināta vides pieemamība) ir 2 klozetpodi kabīnēs, 2 roku mazgātnes, augstais klozetpods, roku mazgātne, dušas ierīce, plus viena duškabīne ir atsevišķā telpā;					

meiteņu tualetes telpas ir 2.stāvā jaunajā tualetes telpā aprīkojums tāds pats, kā zēnu jaunajā telpā, plus viena duškabīne ir otrā tualetes telpā					
6.3.	nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK610 / 27.12.2002	37., 69., 73.	
Konstatēts: ir nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve					
6.4.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir ne vairāk kā 6 zēni un 6 meitenes: viena mazgātne, viens tualetes pods un dušas iekārta uz 6 bērniem	-	MK610 / 27.12.2002	69.	
Konstatēts: internātā ir 10 meitenes un 14 zēni					
7.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes/ cits roku mazgāšanas līdzeklis, roku žāvēšanas ierīce vai susināšanas līdzekļi	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Tualetē ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, roku susināšanas līdzekļi					
8.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	-	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Prasība attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetes un dušas telpās ir obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm; mehāniskā vilkme ir dušas telpās					
9.	Internāta telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Internāta telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā					
10.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Tualetes un dušas telpu uzkopšanai lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru					
11.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Dezinfekcijas līdzekļus " BC Sept " 1% darba šķīdumu, SEAL virsmu un inventāra dezinfekcijas līdzekli (70% spirts) un EF PRO (0,05% hlors), kas ir gatavs lietošanai, izmanto atbilstoši instrukcijai, uzrāda lietošanas instrukcijas, līdzekļus uzglabā atsevišķā slēgtā telpā					
12.	Telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu	A	MK610 / 27.12.2002	46., 47.	
Konstatēts: Telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu					