Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Madona
(izdošanas vieta)

19.06.2023.
(datums)

Biedrība "LAIKS-TAGAD"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40008322704
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

"Jaunrocēni", Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/131

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Ērgļu multifunkcionālais centrs.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840.
3. Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada pašvaldības Ērgļu apvienības pārvalde,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.50900036721, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Lasmanes Evas (apliecības Nr.116-00544) iesniegums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 1.jūnijā ar Nr.22/10-1.4/393.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ērgļu multifunkcionālā centra telpa ēkas otrajā stāvā, telpa nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātu. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpas iekšpuses.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.
7. **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Created With Tiny Scanner

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam,
Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		D. Stūris
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Eva Lasmane
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

2023. gada 19. jūnijā

Created With Tiny Scanner

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU