Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera
(izdošanas vieta)

20.06.2023.
(datums)

Rūjienas Sporta skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 4471902194
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/134

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Naukšēnu vidusskolas sporta halle un internāta telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Naukšēnu vidusskola", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4244.
3. Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Līgas Stupeles (nometņu vadītāja apliecības Nr.081-00006) iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta halle 2-stāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Internāts 2-stāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses un internāta istabiņās izvietoti evakuācijas plāni. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.
7. **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ T.Zariņa

(amatpersonas amats) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

_____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU