Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Gulbene
(izdošanas vieta)

03.07.2024.
(datums)

Gulbenes novada vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90009116327
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/179

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Gulbenes novada vidusskolas 211. kabinets, koplietošanas telpas, ēdamzāle.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela 10B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
3. Īpašnieks (valdītājs): Gulbenes novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Irēnas Aizpures (apliecības Nr.033-00029) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024. gada 17. jūnijā ar Nr. 22/10-1.4/460.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: vidusskolas telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu, aprīkotas ar automātisko balss izziņošanas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi ir brīvi un izejas durvis ir viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.
7. **Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.**
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1. Septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam,
Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		D.Upane
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU