Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja (izdošanas vieta)	Biedrība "Intrasport" (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
06.08.2024. (datums)	Reģistrācijas Nr.40008256860 (juridiskās personas reģistrācijas numurs)
	Meža iela 11, Ventspils, LV-3601 (juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/197
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vaiņodes vidusskolas ēkas mazā zāle, lielā zāle, evakuācijas ceļi un izejas (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Avotu iela 4, Vaiņode, Dienvidkurzemes novads, LV-3435.

3. Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novads pašvaldība;
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Paulas Zvejas 2024.gada 22.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/546.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3 stāvu dzelzbetona ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUATSS) un iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas izejām, evakuācijas apgaismojumu un evakuācijas plāniem.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Objekta AUATSS nav veikta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole (pēdējā veikta 03.2024.), kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 129.punkts;

6.2. Objektā veikta pārbūve un demontētas AUATSS ierīces (dūmu detektori) neievērojot būvniecību un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasības (nav atrunāti rakstiski labojumi būvniecības ieceres dokumentācijā), ietekmējot ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts.

7. **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.**

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore	*elektroniskais paraksts*	V.Barsukova
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU