Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
10.03.2025.
(datums)

Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestāde
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 40900012223
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Jukuma Vācieša iela 2E, Rīga, LV-1021
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/174

2025.gada 21.februārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Mārtiņš Pugejs
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecības daļas vadītājai Sandrai Krastiņai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas telpu un teritorijas Jukuma Vācieša ielā 2E, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nav. | Nav. | Nav. |

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Objekta kāpņu telpās tiek novietoti priekšmeti, bet tieši, visās objekta kāpņu telpās novietoti puķu podi. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 246.8. apakšpunkts. | 10.04.2025. |
| 2. | Objekta iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas ugunsdzēsības krānam Nr.6 nav pievienota šļūtene. | Ugunsdrošības noteikumu 116.punkts. | 10.04.2025 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārbaudes akta projekts 26.02.2025 nosūtīts Objekta par ugunsdrošību atbildīgajai personai uz e-pastu r262pii@riga.lv iepazīties ar pārbaudes akta saturu un pārkāpumu novēršanas termiņiem saskaņošanai līdz 07.03.2025. Norādītā termiņa laikā atbilde netika saņemta. Pārbaudes akts nosūtīts uz Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestādes e-adresi.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

**VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Mārtiņš Pugejs _____
(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

_____
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU