Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Alūksne (izdošanas vieta)	Smiltenes tehnikums (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
20.06.2025. (datums)	Reģistrācijas Nr. 90009611201 (juridiskās personas reģistrācijas numurs)
	Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 (juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/135
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīca (turpmāk – Kopmītnes), Smiltenes tehnikuma sporta zāle (turpmāk – Zāle) un Smiltenes tehnikuma ēdnīca (turpmāk – Ēdnīca).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Dārza iela 9, Kalnamuiža 8, Kalnamuiža 5, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729.

3. Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes tehnikums,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90009611201, Kalnamuiža 10, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāju iesniegumi.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
Kopmītnes (Dārza iela 9, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729) ir piecstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem ugunsdzēsības krāniem. Evakuācijas ceļi ir brīvi

un evakuācijas izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, kā arī katra stāva
koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni.
Katra stāva esošajās virtuvēs izvietoti ugunsdzēsības pārklāji.
Zāle (Kalnamuiža 8, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729) ir
divstāvu ēka, kuras telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
Ēdnīca (Kalnamuiža 5, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729), ir
divstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un
ugunsdzēsības pārklāju. Telpās ir izvietots evakuācijas plāns.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

7. **Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.**

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu
Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		G.Vihrovs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU