Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00102625

2025. gada 20. februāris Daugavpils

Kontrole
sākta: 2025. gada 19. februāris plkst.09:50

Kontrole
beigta: 2025. gada 20. februāris plkst.12:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienība Preiļi, Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu nov., Latvija, tālr. 26041291**

Juridiskā persona Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr. 40003480798, Nīcgales iela 26, Rīga, Latvija, tālr.

Atbildīgā persona struktūrvienības vadītāja, Biruta Podskočija, tālr. 26041291

Slēdziens
- objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienības Preiļi - Sporta ielā 1, Preiļos, Preiļu nov. (turpmāk - Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S tipveida kontroles lapās.
1.KONSTATĒTS:
1.1. Iestādes mācību klasēs ir uzstādīti 10 CO2 koncentrācijas mērītāji, kontroles laikā darbojas 8. Kontroles laikā rādītāji svārstās starp 978 ppm - 1500 ppm. Kontroles laikā novērots, ka klases starpbrīžos tiek vēdinātas, mācību klasēs atvērti logi, skolēni uzturas gaiteņos. Izvērtējot Sistēmā (https://co2.mesh.lv) apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vedināšana notiek. CO2 rādītāju pīķis novērots mācību stundas beigās vai tajās telpās kur notiek praktiskas nodarbības, pārsniedz 2000 ppm. Inspekcija rekomendē pievērst lielāku uzmanību vedināšanas režīma ievērošanai skolā.
2. REKOMENDĀCIJAS:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

2.1. Pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai. Vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā. Nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu. Vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu. Samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu. Lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.
2.2. No 17.10.2024. ir spēkā grozījumi Noteikumos Nr.610:
- Papildināts ar 6^1 punktu - Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir akūtas infekcijas slimības pazīmes (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi).
- Papildināts 29. punkts - izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.
2.3. Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
SECINĀJUMI:
Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām.
Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts uz e-pastu: biruta.podskocija@rtrit.lv

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore sabiedrības veselības jomā Žanete Šaudiņa _____ (paraksts)

1. Objekta pārstāvis struktūrvienības vadītāja Biruta Podskočija _____ (paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto struktūrvienības vadītāja Biruta Podskočija _____ (paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”: