Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00484224

2024. gada 29. oktobris Olaine, Olaines nov.

Kontrole
sākta: 2024. gada 29. oktobris plkst.08:30

Kontrole
beigta: 2024. gada 29. oktobris plkst.09:10

Kontroles veids priekšlikumu izpildes kontrolei

Objekts **Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines nov., Latvija, tālr. 67962959**

Juridiskā persona Olaines novada pašvaldība, reģ.nr. 90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., Latvija, LV-2114, tālr. 67964333, epasts: pasts@olaine.lv

Atbildīgā persona Direktors, Jāzeps Volāns, tālr. 67962959

Slēdziens
- objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontrole veikta Veselības inspekcijas telpās. Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) Olaines 1. vidusskolā, Zeiferta ielā 4, Olainē (turpmāk – Iestāde), veica kontroli 12.02.2024. kontroles akta Nr. 00074824.
Inspekcija izvērtēja vai Iestāde ievēro Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk – Noteikumi Nr.610) noteiktās prasības.
Inspekcija secināja, ka Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē:
1) Starp dušām nav ierīkotas starpsienas – Noteikumi Nr. 610 27.2 punkts;
2) Ģērbtuvju platība nav pietiekama skolēnu skaitam (nav iespējams nodrošināt 1 m2 uz vienu izglītojamo). Vienlaicīgi sporta nodarbības notiek 4 līdz 5 klasēm. Četras ģērbtuves ir nepietiekami – Noteikumi Nr. 610 27.1 punkts;
3) 22 mācību telpās nav nodrošināta minimālā platība viena izglītojamā vietai, ko paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.610. Šajās mācību telpās tiek nodrošināta regulāra vēdināšana. Vērtējot CO2 mērītāju rādītājus pēc co2.mesh.lv sistēmas un kontroles laikā konstatētā, Inspekcija secināja, ka CO2 rādītāji ir tuvu 2000 ppm robežām – Noteikumi Nr.610 24. punkts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Inspekcija uzdeva novērst neatbilstības noteiktos termiņos. Inspekcija saņēma Iestādes informāciju un norādītās neatbilstības novērstas 28.10.2024.
Inspekcijas slēdziens: Iestāde pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
NUVPL	1

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Agnese Kurčanova-Kraģe _____
(paraksts)

Kontrole veikta bez objekta pārstāvja piedalīšanās

”Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu.”

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.