**Prasības** Neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu lapa
**Kontrolējamais objekts** Olaines 1.vidusskola
2024. gada 29. oktobris

| **Vērtējums:** | **Skaidrojumi:**<br>Šī lapa veidota pamatojoties uz kontroles aktu/iem Nr. 00074824, 00219222, 00484224 |
|---|---|

**Normatīvo aktu prasību vertējums**

| **Nr. p.k.** | **Prasība** | **Vērtējums** | **Normatīvā akta/ Līguma** | | **Neatbilstības novēršanas termiņš** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **numurs/ datums** | **pants, daļa, punkts** | |
| S.30. | Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m² | A | MK610 / 27.12.2002 | 24., 73.[1] | |
| **Konstatēts:** Paskaidro, ka skola, saskaņojot ar pašvaldību, ir pieņēmusi kārtību uzņemt 1. klasēs ne vairāk kā 26 skolēnus vienā klasē. Citās klasēs, kurās ir vairāk kā 26 skolēni, neuzņemt papildus nevienu skolēnu. Lai nodrošinātu atbilstošu CO2 līmeni telpās, tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana - skolotāji ir informēti par telpu vēdināšanas nozīmi, metodēm, par gaisa kvalitātes monitorēšanu. Telpu vēdināšanas jautājums tiek aktualizēts regulāri gan sanāksmēs, gan individuāli. | | | | | |
| S.42.1. | minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.1., 73.[1] | |
| **Konstatēts:** Paskaidro, ka skola, saskaņojot ar pašvaldību, ir pieņēmusi kārtību uzņemt 1. klasēs ne vairāk kā 26 skolēnus vienā klasē. Citās klasēs, kurās ir vairāk kā 26 skolēni, neuzņemt papildus nevienu skolēnu. | | | | | |
| S.42.4. | starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| **Konstatēts:** Informē, ka četrās dušas telpās ir uzstādītas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas. | | | | | |