Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Rīgas Ukraiņu vidusskola
2024. gada 04. novembris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „–” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	nē
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	Pielāgotā skolas ēkas daļā
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	25
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	2 grupas vecāki par 3 gadiem
4.	Bērnu skaits grupās (no..….līdz... ….)	10-15
5.	Iestādes darba laiks	
6.	Ūdens apgāde:	07:00-19:00
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	Centralizēta, tā ir darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	teritorija uzkopta
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	ir tīras un darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	Skatīt S TKL
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācija
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	informē, ka nepieciešamības gadījumā prasība tiks ievērota
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	Prasību ievēro
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	Veic iekšējās pārrunas

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Papildu riska faktori, nav konstatēti
17. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdināšanas bloks; SIA "LUCRUM", PVD Nr. 014384

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17. 09.2013	16.	
Konstatēts: Ir rotaļu un saimniecības zona					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17. 09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: Ir iežogota teritorija, vārti aizvērti, ūdenstilpes nav					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17. 09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: Rotaļu zonā nav izmantoti bīstamie augi					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Rotaļu zonā ir vizuāli drošas konstrukcijas, laukuma segums - porainā gumija					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Smiltis maina reizi gadā- pavasarī, ir pārvietojama smilšu kastīte					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17. 09.2013	16.2	
Konstatēts: Ir asfaltēts laukums saimniecības zonā, atkritumus uzglabā slēgtos konteineros					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	-	MK890/17. 09.2013	17.	
Konstatēts: Ir sava teritorija					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17. 09.2013	18.1.	
Konstatēts: PII grupas izveidotas 2013.gadā					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	A	MK890/17. 09.2013	18.4.	
Konstatēts: Atrodas skola					
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17.	48.	

			09.2013		
Konstatēts: Ir aukstais un karstais ūdens					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30.06.2015	20.	
Konstatēts: Ir noregulēta siltummezglā					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17.09.2013	47.	
Konstatēts: Katrā grupā ir dzeramais fasētais ūdens, izmanto vienreizlietojamās krūzītes					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17.09.2013	18.2.	
Konstatēts: Telpas izvietotas 1.stāvā					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17.09.2013	20.2.	
Konstatēts: Ir grupas telpa pielāgojama grupas telpai, tualetes telpas, ģērbtuve					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17.09.2013	19.	
Konstatēts: 1. grupas- grupas telpa apvienota ar guļamtelpu 43,5 m2 (10 bērni), 2. grupas- grupas telpa apvienota ar guļamtelpu 54 m2 (15 bērni), atbilst prasībām					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17.09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: Izmanto skolas sporta un aktu zāles, ir vieta bērnu ratiņu novietošanai					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu	-	MK890/17.09.2013	20.4.	
Konstatēts: Nav diennakts grupu					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17.09.2013	20.3.	
Konstatēts: Ir saimniecības telpas, skolas ēdināšanas bloks, vieta gultas veļas uzglabāšanai, darbinieku garderobes vieta un darbinieku tualetes					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17.09.2013	22., 23.	
Konstatēts: Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami materiāli					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17.09.2013	32.	
Konstatēts: koka mēbeles, dažāda augstuma					
	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.	
Konstatēts: Ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis vizuāli pietiekošs					
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas	A	MK890/17.09.2013	49.	

	bērni, vecāki par trim gadiem				
Konstatēts: ~+20ºC, grupās ir termometri					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
Konstatēts: Gaisa apmaiņu nodrošina telpu vēdināšana, vēdināšanas režīmu ievēro					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.	
Konstatēts: Ir individuāli skapji, 1.stāvā bērnu apģērbu un apavus žāvē uz radiatoriem garderobes telpā, puspagrabā ir elektr. žāvēšanas skapji					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17.09.2013	33.	
Konstatēts: 2-6 izlietnes un viena izlietne personālam					
40.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: Vizuāli atbilstošs					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	-	MK890/17.09.2013	34.	
Konstatēts: nav bērni jaunāki par 3 gadiem					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.	
Konstatēts: 1. grupai tualetes telpā ir 3 klozetpodi un 2. grupai ir 2 klozetpodi					
42.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: Vizuāli atbilstošs					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepju putas un roku nosusināšanai papīra dvieļi					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.	
Konstatēts: Izmanto vienreizējās lietošanas papīra dvieļus					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	B	MK890/17.09.2013	36.	02.12.2024
Konstatēts: Nav nodrošinātās zobu sukas un neplīstoša materiāla glāzes.					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: Nav diennakts grupas					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matrači), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: Kumodes tipa gultas					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas	A	MK890/17.09.2013	27.	

	veļu				
Konstatēts: Ir individuāls - marķēts , tīrs gultas veļas komplekts					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
Konstatēts: Maina 1 x 10 darbdienās					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Lietoto veļu savāc un uzglabā maisos					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: SIA "Lavatio' veļas mazgātuvē					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
Konstatēts: Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši prasībām					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
Konstatēts: Rotaļlietas tīras, atbilst bērnu vecumam					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
Konstatēts: Mazgā 1x/nedēļā ar mazgāšanas līdzekli					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
Konstatēts: Klozetpodus mazgā un dezinficē, atbilstoši prasībām					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
Konstatēts: Izmanto Lideks Spray, (izsmidzināms, gatavas lietošanai), uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
Konstatēts: Lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
Konstatēts: Netiek veikti bērnu klātbūtnē					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17.09.2013	14.	
Konstatēts: Informē, ka bērniem, kuri nav apmeklējuši iestādi, ir nodrošinātas ārstniecības personas izziņas					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	

Konstatēts: Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos un iepazīstināti ar tiem bērna vecāki					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17. 09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: Dienas režīmu ievēro					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	A	MK890/17. 09.2013	9.	
Konstatēts: Informē, ka prasību ievēro					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	-	MK447/24. 07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: Skatīt S TKL					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	-	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: Skatīt S TKL					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	-	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: Skatīt S TKL					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	-	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Skatīt S TKL					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Grauzēju un kaitīgo posmkāju pazīmes nekonstatē					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Ir veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem					