Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00494924

2024. gada 04. novembris Rīga

Kontrole
sākta: 2024. gada 04. novembris plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2024. gada 05. novembris plkst.15:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas Ukraiņu vidusskola, Visvalža iela 4, Rīga, Latvija, tālr. 67288515; 67281543**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktore, Lidija Kravčenko, tālr. 67288515; 67281543

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" (Noteikumi Nr.890), Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" (Noteikumi Nr.447) un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk – S un BD TKL).

KONTROLES LAIKĀ INSPEKCIJA KONSTATĒJA:
1. Papildus S TKL 30.punktā norādītajam – konstatēts, ka kopš 2023. gada (pēc iesniegtās pašvērtējuma anketas par telpu platībām) ir nedaudz samazināts bērnu skaits -2024. gadā maksimālais bērnu skaits sākumskolas klasē ir 28 (2023.gadā maksimālais skaits sākumskolas klasē bija 33).
2. Izvērtējot šogad mācību telpu platības viena izglītojamā vietai , secinātās, ka Iestādei šobrīd minimālā telpu platība vienam izglītojamam neatbilst; 217.kab [8a] klase 37,5 m2 - 25 bērni (neatbilst, nav CO2 mērītāja), 221.kab [12a] klase 30,4 m2 - 20 bērni (neatbilst, nav CO2), 305.kab [5a] klase 47 m2 -25 bērni (neatbilst), 306.kab [7a] klase 38,9 m2 – 26 bērni (neatbilst), 308.kab dizaina un tehnoloģija 24,6

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

m2 – 14 bērni (neatbilst, nav CO2), 309.kab dizaina un tehnoloģija 27,8 m2 -16 bērni (neatbilst, nav CO2) un sporta zāles ģērbtuves neatbilst prasībām. Informē, ka 3.stāvā nav atbilstošas mācību telpu platības.
3. Papildus S TKL 38.punktā norādītajām - attiecībā uz vēdināšanas režīma ievērošanu Inspekcija konstatēja, ka Skolā ir uzstādīti 14 CO2 mērītāji.
3.1. Mācību telpās, kur konstatētas prasībām neatbilstošas platības viena izglītojamā vietai ir konstatēti sekojošie CO2 rādītāji: ir 305.kab -1620 ppm, 306.kab- 2350 ppm. Dažos kabinetos CO2 koncentrācija ir ļoti paaugstināta, taču telpā nav jūtams sasmacis gaiss.
3.2. Inspekcija pārliecinājās, ka skolā vēdināšanas režīmu ievēro.
3.3. Analizējot sistēmas https://co2.mesh.lv datus, secināts, mācību telpās CO2 rādītāji vairākās mācību telpās konstatētas nobīdes no Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO2 līmeņa (kabinetos pārsniedzot CO2 koncentrācijas līmeni virs 2000 ppm.

IETEIKUMI:
Inspekcija sniedz skaidrojumu, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

INFORMĀCIJAI:
1) Inspekcija rekomendē sekot līdzi gaisa kvalitātes mērītāju rādījumiem.
2) Inspekcija aicina ievērot Noteikumu Nr.610 prasību - uzņemt skolēnus atbilstoši pieļaujamajam skolēnu skaitam, ievērojot telpu platību uz viena izglītojamā vietu: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabas zinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m². Neuzņemt papildus skolēnus klasēs, ja skolēnu skaits nav atbilstošs telpu platībai.
3) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
4) Inspekcija informē, ka ir stājušies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.
5) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).
6) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Inspekcijas mājas lapā.

SECINĀJUMI – Objekts ievēro normatīvo aktu prasības, tomēr konstatētas neatbilstības (apkopojumu skatīt tabulā).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr.	Kontroles	Neatbilstība

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

p.k.	lapa	
1.	BD.45.	Nav nodrošinātās zobu sukas un neplīstoša materiāla glāzes.
2.	S.30.	Izvērtējot šogad mācību telpu platības viena izglītojamā vietai , secinātās, ka Iestādei šobrīd minimālā telpu platība vienam izglītojamam neatbilst; 217.kab[8a] klase 37,5 m2 - 25 bērni, 221.kab [12a] klase 30,4 m2 - 20 bērni, 305.kab [5a] klase 47 m2 -25 bērni, 306.kab [7a] klase 38,9 m2 – 26 bērni , 308.kab dizaina un tehnoloģija 24,6 m2 – 14 bērni , 309.kab dizaina un tehnoloģija 27,8 m2 -16 bērni.
3.	S.42.1.	Zēnu ģērbtuves platība ir 6,3 m2 un meiteņu ģērbtuve 8,1 m2, kas nav atbilstoši.
4.	S.42.4.	Joprojām aktuāls uzdotais - Starp dušas ierīcēm nav ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināti individuālos mutes higiēnas piederumus (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze).	Lidija Kravčenko	02.12.2024
2.	Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai norādītājās mācību telpās , kā arī nodrošināt atbilstošu platību sporta zāles ģērbtuvēs.	Lidija Kravčenko	01.09.2025
3.	Nodrošināt starp sporta zāles ģērbtuvju dušas ierīcēm gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	Lidija Kravčenko	01.09.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7
NUVPL	

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Laura Afanasjeva _____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Objekta pārstāvis Direktora vietnieks Nadežda Poluškina _____
(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Direktora vietnieks Nadežda Poluškina _____
(paraksts)

"Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu."

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.