Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālība

# Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr.474/2025

Jēkabpils nov. 2025.gada 17. jūnijs

| | |
|---|---|
| Objekta nosaukums un adrese | **Dzīvojamā māja**<br>**"Luģenieki", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212** |

| | |
|---|---|
| Atbildīgā persona | **Biedrība "Ūsiņš",**<br>**Reģ. Nr. 40008144409, "Luģenieki", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212** |
| | (norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un informāciju, ar kuru var identificēt personu ) |
| Pakalpojuma veicējs | LAK Skursteņslauķa amata meistars Andris Duļbinskis<br>diploms Nr.6173<br>prakses sertifikāts *15-1/7-24/46*<br>*Gaso*<br>Kvalifikācijas apliecība Nr. *A-2023-0510* |
| | (norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un informāciju, ar kuru var identificēt personu ) |

Šis akts sastādīts par to, ka pakalpojuma veicējs veica tehniskā stāvokļa pārbaudi, kuras rezultātā konstatēts:

| Nr. p.k. | Pārbaudītās apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabiskās ventilācijas kanāla nosaukums, tā atrašanās vieta un numurs saskaņā ar aktā norādīto grafisko attēlojumu | Atbilstība normatīvo aktu prasībām (*vajadzīgo atzīmēt ar X*) | | | | Ekspluatācija (*vajadzīgo atzīmēt ar X*) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dūmenis Nr. 1 | **x** | **atbilst** | **-** | neatbilst | **x** | **atļauta** | **-** | nav atļauta |
| 2. | Centrālapkures ūdens sildāmais katls Nr.2 | **x** | **atbilst** | **-** | neatbilst | **x** | **atļauta** | **-** | nav atļauta |
| - | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | - |

Piezīmes

Dūmvadu kanāls Nr. 1 ⌀ 150 mm

Ventilācijas kanāls ⌀ ----------

Dūmenis Nr.1 izbūvēts gar ēkas fasādi no rūpnieciski ražotas metāla dubultsienu caurules. Pie dūmkanāla katla telpā pievienota viena rūpnieciski ražota cietā kurināmā apkures ierīce-


*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu*

Piezīmes

| |
|---|
| centrālapkures ūdens sildāmais katls. |
| Atzinums par veiktā darba rezultātu: |
| Dūmenis Nr.1 apkures ierīces Nr.2 atbilst normatīvo aktu prasībām, ekspluatācija atļauta. |

Grafiskais attēlojums






Oderēts dūmvads;

Apkures ierīce;

Paraksti:

Pakalpojuma veicējs: Andris Duļbinskis
(vārds, uzvārds, paraksts)

Akta eksemplāru saņēma: _____
(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu*