KOPIJA

Pielikums
Veselības inspekcijas
19.01. 2017.
atzinumam
Nr. 5.3-8/621/ 98

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Rīgā

18. 01.2017.

1. Objekta nosaukums: Ledus halle

2. Objekta īpašnieks: SIA „LHM", reģ. Nr.40103837507

3. Objekta adrese: Mārupes novads, Mārupe, Kantora iela 128, Sniķeru iela 18

4. Novērtēšanu veica: 13.01.2017. higiēnas ārste Irina Talanova un higiēnas ārste Jevgeņija Arensburga

5. Novērtēšanā piedalījās: SIA „LHM" valdes loceklis Juris Dančе

Konstatēts: 05.01.2017. Mārupes novada būvvaldē ir saskaņotas projekta izmaiņas Nr. 11662, kas attiecas uz ēkas 2. stāva telpu grupu. Projekta izmaiņās nav risināts šo telpu iekšējais plānojums, apdare un aprīkojums, jo perspektīvā šās telpas paredzētas kā īres telpas biroja vajadzībām, kurām tiks izstrādāts atsevišķs būvprojekts, atbilstoši telpu vienkāršotās atjaunošanas procedūrai.

Veicot Ledus halles atkārtotu higiēnisko novērtējumu, konstatēts, ka 03.01.2017.Veselības inspekcijas higiēniskajā novērtējumā Nr. 5.3/-8/37934/7 rekomendējamie pasākumi ir izpildīti:

- ir izbūvēta 2,8m augsta skaņu aizturošā siena, kas norobežo dzesēšanas iekārtu un dīzeļģeneratoru no dzīvojamām ēkām Akmeņu ielā. Ir uzrādīta šāda dokumentācija: SIA „Friteks" segto darbu pieņemšanas akts par skaņu aizturošās sienas izbūvi, atbilstības deklarācija, tehniskā pase, ekspluatācijas īpašību deklarācija, materiāla ražošanas sertifikāts un SIA „Friteks" 18.01.2017. vēstule Nr.03/2017 par trokšņa līmeņa veiktajiem mērījumiem. Mērījumi tika veikti ar verificētu mēriekārtu KIMO SdB02, četros punktos, iekārtas darbības laikā (1 m attālumā no iekārtas, 1m attālumā ārpus skaņas barjeras, 10m attālumā dzīvojamās ēkas virzienā, kā arī pie vistuvākās ēkas žoga Akmens ielā). Mērījumi veikti dienas un nakts laikā, plkst. 00:05 -00:35 un 06:10-16:30. Rezultāti secina, ka dzesēšanas un kondicionēšanas sistēmas darbības radītais trokšņa līmenis (1m attālumā ārpus skaņas barjeras dienas laikā, 10m attālumā dzīvojamās ēkas virzienā, kā arī pie vistuvākās ēkas žoga Akmens ielā) nepārsniedz normatīvos pieļaujamos trokšņa līmeņus.
- ir iesniegta SIA „Ūdens risinājumi" izpilddokumentācija par ūdensvadu dezinfekciju pirms ekspluatācijas uzsākšanas (pieņemšanas/nodošanas akts Nr.2/ABS-17, atbilstības deklarācija Nr.2/D17, tehnoloģiskais apraksts) un SIA „Vides audits" laboratorijas testēšanas pārskats Nr. 9-03.01-17. Dzeramā ūdens paraugs pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem radītājiem atbilst Ministru kabineta 29.04. 2003. noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām,
- 1.stāvā kafejnīcas iekštelpās ir pabeigti apdares darbi (grīdas, sienu un griestu apdare,

uzstādītas nepieciešamas durvis),

- ir uzrādīts SIA „TERMEX" 02.01.2017. protokols NR. AMP-2 par mākslīgā apgaismojuma līmeņa mērījumu ledus halles telpās. Mērījumu rezultātā konstatēts, ka mākslīgā apgaismojuma līmenis atbilst Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās" 2.pielikuma prasībām,
- procedūru kabinetā un masāžas telpā ir palielinātas durvju ailas; durvju vērtnes platums ir vismaz 90cm,
- riteņkrēslu lietotāju tualetēs ir nodrošināta brīva piekļuve klozetpodam 0,80m platumā (vienā pusē),
- personām ar īpašām vajadzībām paredzēta iespēja saņemt nepieciešamo vizuālo informāciju (uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena ir iestrādāti numuri Braila rakstā; ir iekārtots kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķējums ar spilgtu kontrastējošu ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā).

SLĒDZIENS Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, neiebilstam objekta „Ledus halle" Mārupes novadā, Mārupē, Kantora ielā 128, Sniķeru ielā 18 nodošanai ekspluatācijā.

Rekomendējamie pasākumi:

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas higiēnas ārste Irina Talanova

Irina Talanova, tālr.67081640,
irina.talanova@vi.gov.lv

Jevgeņija Arensburga, tālr. 67081640
jevgenija.arensburga@vi.gov.lv

18.01.2017.

Saņēmu
Kristīne Jansone
19.01.2017.

KOPIJA PAREIZA
Veselības inspekcija
Rīgā 10.02.2020
Klientu apkalpošanas speciāliste-lietvede
LORETA DAGE