Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

17.10.2025.
(datums)

„Zaļenieku pagasta iedzīvotāju biedrība”
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008335446
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

„Abgunstes muiža” - 1, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/139
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: „Abgunstes muiža” nakšņošanai paredzētā istaba, virtuve un divas zāles nodarbībām
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: „Abgunstes muiža”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

3. Īpašnieks (valdītājs): „Zaļenieku pagasta iedzīvotāju biedrība”
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 40008335446, „Abgunstes muiža” - 1, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: „Zaļenieku pagasta iedzīvotāju biedrība” nometnes vadītāja Aigara Rebļa 2025.gada 10.oktobra iesniegums.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Būve nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Nav veikta Objekta cietā kurināmā apkures iekārtas un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude.

6.2. Nav veikta Objekta dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude.

6.3. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) projekta dokumentācijā norādītā informācija par ugunsaizsardzības sistēmas atsevišķu zonu iedalījumu neatbilst faktiskajam AUATSS zonu iedalījumam (piemēram, rokas poga pie ieejas durvīm nostrādes gadījumā panelī uzrāda 11.zonu, lai gan pēc projekta un zonu saraksta jābūt 6.zonai).

6.4. Objekta AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, pārbaudot atsevišķu AUATSS dūmu detektoru reakciju uz bojājumu, panelī nepienāk signāls.

6.5. Pie Objekta AUATSS paneļa netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 180.7. apakšpunktā minētā informācija.

6.6. Ugunsdrošības instrukcijā nav iekļauta patiesa informācija par Objektā izbūvēto AUATSS iekārtu, jauno apkures sistēmu (ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība), maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu objektā, objekta un teritorijas lietošanas veidu.

6.7. Atsevišķas Objekta evakuācijas izejas nav apzīmētas ar 5.1.zīmi „Evakuācijas izeja" atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.

6.8. Atsevišķi Objekta evakuācijas ceļi (telpas, kur ir vairāk nekā 1 durvis) nav apzīmēti ar 5.2.zīmēm „Durvis evakuācijas ceļā", 5.3.zīmēm „Virziens uz evakuācijas izeju", atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.

6.9. Ugunsdzēsības pārklāja atrašanās vietas Objektā nav apzīmētas ar 4.1.zīmi „Ugunsdzēsības aprīkojums un līdzekļi", atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.

6.10. Atsevišķu Objektā izvietoto ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas nav apzīmētas ar 4.3.zīmi „Ugunsdzēsības aparāts" atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma prasībām.

7. **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. apakšpunktu.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		A.Skaidiņa
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

17.10.2025. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz aigars.reblis@gmail.com

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU