Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00123825

2025. gada 06. marts Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 06. marts plkst.11:30

Kontrole
beigta: 2025. gada 06. marts plkst.16:50

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas Teikas vidusskola, Aizkraukles iela 14, Rīga, Latvija, tālr. 67474065**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Guna Pudule, tālr. 67553262, 67552897

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
- Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk – Noteikumi Nr. 610), Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību", un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk – S TKL).
- Kontrolē piedalījās direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Oskars Jurģis, iestādes māsa Ingrīda Daņilova.

KONTROLES LAIKĀ INSPEKCIJA KONSTATĒJA:
1. Skolā 2025. gada vasarā tiek plānots izmitināt XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekus – 1. korpusā mācību telpās, dalībniekiem būs pieejamas skolas tualetes telpas, ģērbtuves pie sporta zāles (kopā ir 6 ģērbtuves, katrā ir 4 dušas ierīces), ēdamzāle (vienlaicīgi ēdināšanu var organizēt aptuveni 200 cilvēkiem).
2. Papildus S TKL 30.punktā norādītajām - Kopš Inspekcijas iepriekšējās kontroles (23.04.2024.) situācija Skolā praktiski nav mainījusies - platība viena izglītojamā vietai neatbilst vairākās mācību telpās - 1.korpusā - 205., 206., 207., 208., 213., 214., 215., 306., 308., 309., 316., 317., 405., 406., 407., 408.,

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

410., 414., 415., 416., 417. 2.korpusā - 216., 308., 309. 3.korpusā - 105., 106., 115., 204., 207., 208., 209.
2024./2025. m.g. sākumskolas klasēs maksimāli vienā klasē ir 28 bērni, līdz ar to 210. kabinetā (57.7 m2) platība atbilst prasībām, Maksimālais skolēnu skaits 34 - ir 10.c klasē, pārsvarā 10.c klasēs skolēni izmanto koncertzāli kā mācību telpu.
3. Papildus S TKL 38.punktā norādītajām: Skolā praktiski visās mācību telpās ir uzstādīti CO2 mērītāji. Analizējot sistēmas https://co2.mesh.lv datus, secināts, ka nobīdes no Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO2 līmeņa parasti vērojamas stundu beigās, dažās klasēs maksimāli 2800 – 3000 ppm.
3.1. - Mācību telpās, kur ir konstatēta prasībām neatbilstoša platība viena izglītojamā vietai, kontroles laikā konstatēti sekojošie CO2 rādītāji:
1.korpusā – 205.kab. - 1740 ppm, 206.kab. -1421 ppm, 207.kab. – 632 ppm, 208.kab. – 500 ppm, 213.kab. – 943 ppm, 214.kab. – 959 ppm, 215.kab. – 1505 ppm, 306. (ķīm.lab.) – 1412 ppm, 308.(ķīmijas kab.) – 501 ppm, 309.kab. – 851 ppm, 316.kab. – 1056 ppm, 317.kab. – 815 ppm, 405.kab. – 1483 ppm, 406.kab. – 507 ppm, 407.kab. – 1412 ppm, 408.kab. – 924 ppm, 410.kab. – 1986 ppm, 414.kab. – 683 ppm, 415.kab.- 1204 ppm, 416.kab. – 1114 ppm. 3. korpusā (sākumskolā) kontroles brīdī 203.kab. – 1402 ppm, 207.kab. – 1062 ppm, 208.kab. – 1452 ppm, 209.kab. – 1132 ppm. 2.korpusā 308. un 309. kab. CO2 rādītāji parasti nepārsniedz 1500 ppm.
3.2. - Inspekcija pārliecinājās, ka mācību telpas tiek regulāri vēdinātas, starpbrīžos logi klasēs ir atvērti pilnībā, Kontroles laikā konstatēts, ka dažās mācību telpās logi ir atvērti arī stundu laikā, jo ārā ir saulains laiks.

IETEIKUMI:
Inspekcija sniedz skaidrojumu, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

REKOMENDĀCIJAS:
1) Uzņemot skolēnus iestādē, ņemt vērā prasības par minimālo telpu platību vienam izglītojamam.
2) Inspekcija informē, ka 17.10.2024. stājās spēkā Grozījumi Noteikumos Nr.610 - 6.1 punkta jaunā redakcija: Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir akūtas infekcijas slimības pazīmes (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi). Kā arī papildināts Noteikumu Nr.610 29.punkts.
3) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
4) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).

SECINĀJUMI – Objekts ievēro normatīvo aktu prasības, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr. 610 izpildē (apkopojumu skatīt tabulā).

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.30.	Nav atbilstoša platība lielākajā daļā mācību klašu:1.korpusā - 205., 206., 207., 208., 213., 214., 215., 306., 308., 309., 316., 317., 405., 406., 407., 408., 410., 414., 415., 416., 417. 2.korpusā - 216., 308., 309. 3.korpusā - 105., 106., 115., 204., 207., 208., 209.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai visās mācību telpās.	Guna Pudule	01.09.2026

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
NUVPL	1

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Oksana Šarova _____ (paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Guna Pudule _____ (paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Direktore Guna Pudule _____ (paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.