Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Rīgas Teikas vidusskola
2025. gada 06. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	1059
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	10.c - 34 skolēni; 10.a - 33 skolēni, pārējās klasēs pārsvarā 30 skolēni, sākumskolā - 28 skolēni vienā klasē
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	8:30-16:50
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Rekonstrukcija 2007.g. (projekts 1999.g, realizēts 2002.g.-2007.g.)
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	135
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Ir informēti par nepieciešamību telefoniski informēt SPKC, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Nav konstatēti
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	SIA "ŽAKS-2", vien.reģ.Nr.40103137553 (PVD reģ.nr. 015020)

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir sporta zona un saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Ir skolas sporta zāle un sporta laukums					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Sporta zona atrodas tālāk par 20 m (vizuālais novērtējums), tā ir norobežota no skolas puses ar sietu					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Skolas futbola laukums ar mākslīgu zaļo segumu, pārstāvis paskaidro, ka tas ir ļoti ass un bieži notiek traumas, vizuāli bojājumu nav. 2025. gada vasarā tiek plānots nomainīt futbola laukuma segumu.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumu konteineri novietoti uz blīva seguma.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Ir konteineri ar vākiem nav pārpildīti, ir arī dalīto atkritumu savākšana					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija ir sakopta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Projektētā ēkā					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav nepieciešams					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Pēc mācībām skolas sporta zāli un aktu zāli izīrē dažādām nodarbībām (basketbolam, futbolam, florbolam, dejošanai); ir interešu izglītības pulciņi. Citu institūciju nav.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir aukstais un karstais ūdens					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Ūdens piegādātājs - SIA "Rīgas ūdens". Ir uzstādīti 3 dzeramā ūdens filtrācijas automāti; skolēni izmanto personīgās pudelītes					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	

Konstatēts: Puspagraba stāvā ir dizaina un tehnoloģiju kabineti, telpās ir mehāniskā ventilācija un logi					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Ir minētās telpu grupas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir minētās telpu grupas					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Var uzglabāt klasēs, garderobē, vidusskolas klasēm ir skapīši					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Ir atbilstoši telpu apdares materiāli. 1. korpusā meiteņu tualetes telpā 1.stāvā ir nedaudz bojāts grīdas flīžu segums. Informē, ka remontdarbi tiks veikti š.g. vasarā, kā arī ir ieplānoti grīdas seguma atjaunošanas darbi sporta zālē (parketa dēļiem vietām ir nelielas spraugas).					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Sākumskolas klasēs ir regulējama augstuma mēbeles, pārējās ir vairāku izmēru galdi un krēsli					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	01.09.2026
Konstatēts: Nav atbilstoša platība lielākajā daļā mācību klašu:1.korpusā - 205., 206., 207., 208., 213., 214., 215., 306., 308., 309., 316., 317., 405., 406., 407., 408., 410., 414., 415., 416., 417. 2.korpusā - 216., 308., 309. 3.korpusā - 105., 106., 115., 204., 207., 208., 209.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Tiek ievēroti ergonomikas principi					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Projektori novietoti atbilstoši prasībām					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Vizuāli vērtējot, ir pietiekošs, deg visas spuldzes					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Gaismas plūsma vienmērīga					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	

Konstatēts: Ir žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Telpās silti, virs +20'C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Inspekcija pārliecinājās, ka telpas tiek vēdinātas, bet CO2 rādītāju rezultāti izteikti paaugstināti stundu laikā. Kontroles brīdī CO2 rādītāji pārsvarā nepārsniedz 1500 ppm. Skatīt "Konstatēts".					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ir velkmes skapis, ir darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Ir ierīkota ventilācija, darba kārtībā					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Ir mehāniskā ventilācija					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Ievērota mācību specifika, datorklasēs ir regulējama augstuma krēsli					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas 6 ģērbtuves					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Platība ir atbilstoša (23.7-24.1 m2 un līdz 20 izglītojamajiem)					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas dušas telpas					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Katrā ģērbtuvē ir 4 dušas ierīces					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir ierīkotas atbilstošas starpsienas					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Telpās silti, virs +20'C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	

Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem. 1. klasēs tualetes telpas un ģērbtuves ir pie mācību telpām..					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Ir roku mazgātnes visās tualešu telpās					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik. , 108.	
Konstatēts: Sanitāro iekārtu skaits kopš iepriekšējās kontroles nav mainīts, vizuāli ir atbilstošs					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Vizuāli izmēri atbilst prasībām					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Tualetes papīrs, šķidrās ziepes, vienreizējās lietošanas salvetes, higiēniskās paketes (kastītēs) ir pieejams 3 meiteņu tualetēs un med.kabinetā					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir telpu uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Uzkopšanas režīms atbilst prasībām					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Telpas ir tīras, aprīkojums ir tīrs un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs uzkopšanas inventārs katrai telpu grupai					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Dez.līdzekļa Taski Sani šķīdumu pagatavo dozēšanas iekārta					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: Prasību ievēro					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: Uzrāda visas darbiniekiem izsniegtās izziņas 027/U					

56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir apstiprināts darbinieku saraksts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Izziņās ir atbilstoši ieraksti.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Darbiniekiem OVP veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Kaitīgo posmkāju un grauzēju pazīmes nekonstatē					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Pārbaudes ir veiktas un dokumentētas					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Ir medicīnas kabinets; pirmo palīdzību sniedz medicīnas māsas. Pirmās palīdzības aptieciņas izvietotas arī skolotāju istabā, pie dežuranta, ķīmijas kabinetā, pie sporta zāles.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: māsas Ingrīda Daņilova (ĀP identifikators: 35350017212 līdz 31.12.2028.) un Gunta Šauriņa (ĀP identifikators 16610022707 līdz 22.11.2027.).					