SAŅEMTS
Daugavpils Bērnu un jauniešu centrā "JAUNĪBA"
2025. g. "01." oktobrī
Ienākošais Nr. 247

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpilī
(izdošanas vieta)

«PIRMEPARDATUMS».
(datums)

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra "Jaunība"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.40900030464
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Saules iela 7, Daugavpils
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9-3.2/665 «DOKREGNUMURS»

2025.gada 23. septembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors kapteinis Sergejs Kozlovskis
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" Daugavpils Inovāciju centra izglītības metodiķim Viktorijai Kozlovskai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Daugavpils Inovāciju centra telpu un teritorijas, Vienības ielā 30, Daugavpilī (turpmāk-objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Latgales reģiona pārvaldes 2023.gada 7.augusta Pārbaudes akts Nr.22/9-3.2/700	1.p.	nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uz uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas ir divas kļūdas (zona 0001/pagrabtelpa/041 rokas poga un zona 0026/lielā zāle/ dūmu novadīšanas modulis).	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts.	
2.	Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši, pagrabstāvā (sūkņu telpa, gaitenis, ventilācijas telpa) dūmu detektori ir aizlīmēti ar plēvi.	„Ugunsdrošības noteikumi" 123.punkts.	
3.	Objektā nav veikta neautomātiskās dūmu izvades sistēmas pārbaude.	„Ugunsdrošības noteikumi" 167.punkts.	

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Latgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.
VUGD Latgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),
VUGD Latgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Sergejs Kozlovskis _____

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

_____

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU