Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00060626

2026. gada 05. februāris Talsi, Talsu nov.

Kontrole
sākta: 2026. gada 04. februāris plkst.10:20

Kontrole
beigta: 2026. gada 05. februāris plkst.15:20

Kontroles veids plānveida

Objekts **Lībagu sākumskola, Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., Latvija, LV-3258, tālr. 26396227**

Juridiskā persona Talsu novada pašvaldība, reģ.nr. 90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., Latvija, LV-3201, tālr. 63232110, epasts: dome@talsi.lv

Atbildīgā persona direktore, Solveiga Kassaliete, tālr. 27048043

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Lībagu sākumskolas, Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov. (turpmāk - Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas", Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" (turpmāk - Noteikumi Nr.890) un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk - TKL) S, BD.
Iestādē ir 4 pirmsskolas izglītības grupas un 3 sākumskolas klases (1., 2. un 3. klase).

Iestādes pirmsskolas izglītības grupās ir sekojoša telpu platība:
- grupā Cālīši (1,5-3 g., 15 bērni): grupas telpa - 49,2 m2; guļamtelpa - 33,8 m2; grupa izveidota pēc 2023.gada 1.septembra;
- grupā Pūcītes (4 g., 20 bērni): grupas telpa - 48,1 m2; guļamtelpa - 49,8 m2; grupa izveidota pēc 2023.gada 1.septembra;
- grupā Bitītes (4-5 g., 14 bērni): grupas telpa - 47,7 m2; guļamtelpa - 48,8 m2;

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

- grupā Taurenīši (6-7 g., 18 bērni): grupas telpa - 49,3 m2; guļamtelpa - 33,9 m2.

Iestādes pirmsskolas izglītības grupu tualetes telpās ir sekojošs mazgātņu skaits:
- grupā Cālīši (15 bērni): 3 mazgātnes bērniem, 1 mazgātne personālam;
- grupā Pūcītes (20 bērni): 3 mazgātnes bērniem, 1 mazgātne personālam;
- grupā Bitītes (14 bērni): 3 mazgātnes bērniem, 1 mazgātne personālam;
- grupā Taurenīši (18 bērni): 2 mazgātnes bērniem, 1 mazgātne personālam.

Pirmsskolas izglītības grupu tualetēs, kas paredzētas bērniem, vecākiem par trim gadiem, nodrošināts sekojošs klozetpodu skaits:
- grupā Pūcītes (20 bērni): 3 klozetpodi (izvietoti atsevišķās kabīnēs);
- grupā Bitītes (14 bērni): 3 klozetpodi (izvietoti atsevišķās kabīnēs);
- grupā Taurenīši (18 bērni): 3 klozetpodi (izvietoti atsevišķās kabīnēs).

Konstatētās neatbilstības:
1. Pēc 2023.gada 1.septembra izveidotajā grupā Pūcītes grupas telpas platība neatbilst prasībām - grupas telpas platība 48,1 m2, grupā 20 bērni, vienam bērnam netiek nodrošināti 3,0 m2 (vienam bērnam tiek nodrošināti 2,4 m2), kas neatbilst Noteikumu Nr.890 19.punkta prasībām.
2. Grupā Taurenīši tualetes telpā nav nodrošināta viena mazgātne uz astoņiem bērniem - grupā 18 bērni, 2 mazgātnes bērniem, kas neatbilst Noteikumu Nr.890 33.punkta prasībām.
3. Visās pirmsskolas grupās bērniem nav nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze), kas neatbilst Noteikumu Nr.890 36.punkta prasībām.

Secinājums:
Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr.890 atsevišķu prasību izpildē.

Papildus kontroles laikā informējam, ka Veselības inspekcijas mājas lapā (http://www.vi.gov.lv) pieejamas:
1) "Rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai";
2) Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm";
3) "Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās";
4) "Rekomendācijas drošai tehnoloģiju lietošanai";
5) Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās".

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	BD.30.	Pēc 2023.gada 1.septembra izveidotajā grupā Pūcītes grupas telpas platība neatbilst prasībām - grupas telpas platība 48,1 m2, grupā 20 bērni, vienam bērnam netiek nodrošināti 3,0 m2 (vienam bērnam tiek nodrošināti 2,4 m2); iestādes direktore informē, ka nodarbībās izmanto arī no gultām brīvo platību guļamtelpā.
2.	BD.40.	Grupā Taurenīši tualetes telpā nav nodrošināta viena mazgātne uz astoņiem bērniem - grupā 18 bērni, 2 mazgātnes bērniem.
3.	BD.45.	Visās pirmsskolas grupās bērniem nav nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze).

UZDOTS:

Nr.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

p.k.			termiņš
1.	Grupā Pūcītes grupas telpā nodrošināt prasībām atbilstošu platību vienam bērnam (TKL BD.30.). Par uzdotā izpildi rakstiski informēt Veselības inspekciju, epasts: kurzeme@vi.gov.lv	Solveiga Kassaliete	01.09.2028
2.	Grupā Taurenīši tualetes telpā nodrošināt bērnu skaitam atbilstošu mazgātņu skaitu (TKL BD.40.). Par uzdotā izpildi rakstiski informēt Veselības inspekciju, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv	Solveiga Kassaliete	01.09.2026
3.	Visās pirmsskolas grupās katram bērnam nodrošināt individuālos mutes higiēnas piederumus (zobu suku un neplīstoša materiāla glāzi), (TKL BD.45.). Par uzdotā izpildi rakstiski informēt Veselības inspekciju, epasts: kurzeme@vi.gov.lv	Solveiga Kassaliete	16.03.2026

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Maruta Doniņa

_____
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Solveiga Kassaliete

_____
(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Solveiga Kassaliete

_____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.