Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Pāvila Rozīša iela 9, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00036626

2026. gada 23. janvāris Valmiera, Valmieras nov.

Kontrole
sākta: 2026. gada 21. janvāris plkst.12:45

Kontrole
beigta: 2026. gada 23. janvāris plkst.16:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Liepupes pamatskola, Veiksmes, Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., Latvija, tālr. 29486814, 64020376**

Juridiskā persona Limbažu novada pašvaldība, reģ.nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., Latvija, LV-4001, tālr. 64023003, 28398978, epasts: pasts@limbazunovads.lv

Atbildīgā persona direktore, Arta Rubeze, tālr. 29486814, 64020376

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

1. Liepupes pamatskolā - Veiksmes, Liepupe, Liepupes pagasts, Limbažu novads 2026. gada 21. janvārī veikta plānveida kontrole un 2026. gada 23. janvārī aizpildīti kontroles dokumenti.
2. Iestādē ir veselības punkts, tas nav reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā, iestādē strādā ārstniecības persona D.Jankoviča. Kontroles laikā uzrādītas pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas, kas ir nokomplektētas atbilstoši Ministru Kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.713 prasībām.
3. Liepupes pamatskolā ir uzstādīti gaisa kvalitātes CO2 koncentrācijas mērītājii 9 mācību telpās. Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā https://co2.mesh.lv (turpmāk – Sistēma). Pirms kontroles izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas attēloti grafiski, konstatēts, ka CO_2 līmenis mācību telpās ir mainīgs. Izvērtējot diagrammas pīķus un kritumus, secināts, ka mācību telpas starpbrīžos tiek vēdinātas. Kontroles laikā CO_2 koncentrācija no 651 ppm līdz 900 ppm. Ņemot vērā CO_2 mērījumu rezultātus Sistēmā, Veselības inspekcija rekomendē veikt regulāru un pietiekamu (pilnībā atvērt logus, starpbrīžos mācību telpās neuzturas izglītojamie) iestādes mācību telpu vēdināšanu.
4. Plānveida kontrolē netika konstatētas neatbilstības vērtēto normatīvo aktu prasībām.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

SAŅEMTS
Liepupes pamatskolā
"23". 01 2026.g.
1.08/1

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Indra Ieva Rozenberga

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Arta Rubeze

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Arta Rubeze

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.