Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00039326

2026. gada 21. janvāris Daugavpils

Kontrole
sākta: 2026. gada 20. janvāris plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2026. gada 21. janvāris plkst.15:15

Kontroles veids plānveida

Objekts **Kalupes pamatskola, Lielā iela 35, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., Latvija, LV-5450, tālr. 29505081**

Juridiskā persona Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde, reģ.nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, Latvija, 5401, tālr. 65422238

Atbildīgā persona Direktore, Irēna Mukāne

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Kalupes pamatskolas - Lielā ielā 35, Kalupē, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. (turpmāk - Skola) atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S tipveida kontroles lapās.
Kontrolē piedalījās Skolas direktore Irēna Mukāne.
Kontroles laikā neatbilstības Noteikumu prasību izpildē netika konstatētas.
1. KONSTATĒTS:
1.1. Inspekcijai uzrādīta aktualizēta pašnovērtējuma anketa par telpu platībām 2025./2026. m.g - izglītojamajiem nodrošināta atbilstoša telpas platība.
1.2. Telpu vēdināšana notiek, mācību telpās logi atverami. Skolas telpās uzstādīti 9 CO2 mērītāji, darbojas tikai 4. Kontroles laikā mērījumu rezultāti nepārsniedz 1300 ppm. Izvērtējot Sistēmā (https://co2.mesh.lv) apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vedināšana notiek.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

2. REKOMENDĀCIJAS:
Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu.
3. INFORMĀCIJA:
3.1. Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/;
3.2. Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm" un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.
3.3. Izdoti Ministru kabineta 22.08.2023.noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".
3.4. No 17.10.2024. ir spēkā grozījumi Noteikumos Nr.610:
- Papildināts ar 6^1 punktu - Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir akūtas infekcijas slimības pazīmes (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi).
- Papildināts 29. punkts - izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.
4. SECINĀJUMI: Skola atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām.
Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts uz e-pastu: skola@kalupe.lv

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 45 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore sabiedrības veselības jomā Žanete Šaudiņa

_____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU EĻEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Objekta pārstāvis Direktore Irēna Mukāne .

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Direktore Irēna Mukāne

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.