SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv

EN ISO/IEC 17025
T-261

23.03.2026

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 1864-19.03-26

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Ūdens risinājumi, SIA

Adrese: Vestienas iela 2J, Rīga, LV-1035

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

Objekts: Divi dzeramā ūdens rezervuāri un divi dzeramā ūdens hidrofori pēc attīrīšanas un dezinfekcijas Jūrmalā, Viestura ielā 6, "Bulduru Tehnikumā" un saskaņā ar ūdens monitoringa programmu

Paraugu ņemšanas datums: 19.03.2026, plkst. 12:00

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	Virtuves izlietnes ūdens maisītājs Bulduru Tehnikumā	dzeramais ūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	plastmasas pudele un sterils maisiņš	1.5L+0.6L

Paraugu pieņemšanas datums: 19.03.2026, plkst. 14:10

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 19.03.2026/23.03.2026

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Virtuves izlietnes ūdens maisītājs Bulduru Tehnikumā				
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	7.1	0.3	LVS EN ISO 10523:2012
Elektrovadītspēja 20°C	µS/cm	1030	52	LVS EN 27888:1993
Krāsainība	mg/LPt	2*	-	LVS EN ISO 7887:2012 metode C
Duļķainība	NTU vien.	<0.04	-	LVS EN ISO 7027-1:2016
Garša, smarža	-	bez būtiskām izmaiņām	-	LVS EN 1622:2006 p.10.3.1
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Mikroorganismu koloniju skaits 22°C	KVV/mL	63	24	LVS EN ISO 6222:1999§
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	nav konstatēti	-	LVS EN ISO 7899-2:2006
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas)	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 14189:2016
Cietība, kopējā	mmol/L	4.21	0.29	LVS ISO 6059:1984
Kalcijs, Ca	mg/L	89.8	4.5	LVS EN ISO 14911:2000
Magnijs, Mg	mg/L	44.9	2.0	LVS EN ISO 14911:2000

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
Kālijs, K	mg/L	9.15	0.73	LVS EN ISO 14911:2000

* Rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu (MDL) un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (LQ). Nenoteiktība šajā intervālā var sasniegt 50%.
§ Mikroorganismu koloniju skaits noteikts 22°C ±2°C 68h laikā. Izmantota plates uzlējuma metode. Barotne Yeast extract agar.
~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.
Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes “< “, ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!
Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.
Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Ķīmiķis-analītiķis: Laura Buļa

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Testēšanas pārskats Nr. 1864-19.03-26