Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Pāvila Rozīša iela 9, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00517825

2025. gada 11. decembris Gulbene, Gulbenes nov.

Kontrole
sākta: 2025. gada 10. decembris plkst.10:25

Kontrole
beigta: 2025. gada 11. decembris plkst.15:20

Kontroles veids plānveida

Objekts **Vecpiebalgas vidusskola, Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., Latvija, LV - 4122, tālr. 24697579, 64161448,**

Juridiskā persona Cēsu novada pašvaldība, reģ.nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., Latvija, tālr. 64124571

Atbildīgā persona Vecpiebalgas vidusskolas direktore, Ilona Strelkova, tālr. 24697579

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
2025. gada 10. decembrī veikta Vecpiebalgas vidusskolas (turpmāk - Vidusskola) apsekošana, 2025. gada 11. decembrī aizpildīti kontroles dokumenti.
1. Vidusskola izvietota trīs ēkās:
Gaismas iela 2, Vecpiebalga - mācību telpas 1. - 12.klasei;
Gaismas iela 6, Vecpiebalga - internāta ēka, kurā izvietotas arī zēnu un meiteņu mājturības telpas un mācību telpas profesionālās ievirzes programmas apguvei (vizuāli plastiskā māksla) - vizuālās mākslas klases;
Ziemeļu iela 13, Vecpiebalga - telpas pirmsskolas izglītības grupām, kā arī datorikas un mūzikas kabineti
2. Vidusskolā nav ierīkots veselības punkts. Vidusskola ir nodrošināta ar pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņām, kas ir nokomplektētas atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 713 prasībām. Vidusskolā netiek uzglabāti un izsniegti izglītojamiem un pirmsskolas izglītības grupu bērniem medikamenti.
3. Vidusskolai ir izveidotas 4 pirmsskolas izglītības grupas:
bērnu grupa "Zvirbulēni" - grupā 14 bērni (1 - 2 gadus veci); grupas telpas platība 46,1 m2, guļamtelpai pielāgojamās grupas telpas platība 34,4 m2;

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

bērnu grupa "Zīlītes" - grupā 17 bērni (2 - 3 gadus veci); grupas telpas platība 45,1 m2, guļamtelpai pielāgojamās grupas telpas platība 46,5 m2;
bērnu grupa "Dzenīšu skola" - grupā 17 bērni (4 - 5 gadus veci); grupas telpas platība 44,5 m2, guļamtelpai pielāgojamās grupas telpas platība 47,7 m2;
bērnu grupa "Pūces skola" - grupā 17 bērni (6 gadus veci); grupas telpas platība 46,6 m2, guļamtelpai pielāgojamās grupas telpas platība 45,9 m2.
4. Papildus S TKL 38. punktam - Vidusskolas 12 mācību telpās ir izvietoti gaisa kvalitātes (CO_2) mērītāji (kontroles laikā darbojas visi gaisa kvalitātes mērītāji, taču par 7 nav informācijas sistēmā https://co2.mesh.lv). Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā https://co2.mesh.lv. Pirms kontroles izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas attēloti grafiski, konstatēts, ka CO_2 līmenis mācību telpās ir mainīgs un pārsniedz Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijās noteiktās robežas (1000 ppm) jau laikā no 9:00 līdz 10:00, vairāk paaugstinājums vērojams mācību stundas beigās, kā arī ap pulksten 12:00 un pēcpusdienās sasniedzot pat 3500 ppm robežu.
Izvērtējot diagrammas pīķus un kritumus, secināts, ka mācību telpas starpbrīžos tiek vēdinātas, taču nepietiekami. Kontroles laikā novērots, ka mācību telpās vēdināšanai izmanto vienu logu, kas netiek atvērts pilnībā, kā arī dažās mācību telpās starpbrīžos uzturas izglītojamie.
CO_2 līmenis mācību telpās kontroles laikā (plkst.11:05) no 581 ppm līdz 2301 ppm.
Ņemot vērā CO_2 mērījumu rezultātus, Veselības inspekcija rekomendē nodrošināt Vidusskolas mācību telpās atbilstošu gaisa kvalitāti:
veicot regulāru un pietiekamu mācību telpu vēdināšanu (vēdināt mācību telpas pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
atvert vēdināšanai paredzēto logu (-us) pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie atstātu mācību telpu;
vēdināt gaiteņus, atpūtas un rekreācijas telpas pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
ierīkot mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas sistēmas ēkās, lai nodrošinātu labai gaisa kvalitātei atbilstošu rādītāju uzturēšanu telpās.
5. Vidusskolā tiek īstenots projekts "Ēkas pārbūve Gaismas ielā 2, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana un inženiertīklu izbūve" (pārbūves darbi uzsākti 2025. gada vasarā, plānots projektu realizēt līdz 2026.gada vasaras sākumam).
6. Veselības inspekcija:
6.1. aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 13. un 14. punktos noteiktās prasības un Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālas vidējās izglītības programmas” 6.punktā noteikto prasību, kas attiecas uz infekcijas slimību izplatību ierobežošanu izglītības iestādē;
6.2. rekomendē izvērtēt iespēju nodrošināt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 19. punktā minētās prasības attiecībā uz bērnu grupu telpu platību;
6.3. rekomendē, lai novērstu risku izglītojamo drošībai, ierīkot iežogojumu/ norobežojumu Vidusskolas teritorijā (ēkas Gaismas ielā 2 pagalmā) esošajam dīķim.
7. Kontroles laikā Viduskolā konstatētās vērtēto normatīvo aktu prasību neatbilstības, un to novēršanas termiņi, norādītas veidlapas BD punktos Nr. 30. un Nr. 42.

Papildus BD.30., BD.42. norādītajam, un saskaņā ar

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1.	BD.30.	Prasības grupu telpu platībai ir attiecināmas uz bērnu grupām, kas izveidotas pēc 2023.gada 1.septembra – "Zvirbulēni", "Zīlītes" un "Dzenīšu skola". Kontroles laikā konstatēts, ka bērnu grupās "Zvirbulēni" un "Zīlītes" tiek ievērotas prasības telpu platībai (informāciju par bērnu grupu telpu platību skatīt kontroles akta sadaļas "konstatēts" punktā Nr. 3), bet normatīvā akta prasība telpu platībai vienam bērnam netiek ievērota bērnu grupā "Dzenīšu skola" – grupā pēc saraksta 17 bērni, grupas telpas platība 44,5 m² (vienam bērnam 2,6 m², nepieciešamā platība 3 m²), un guļamtelpai pielāgojamās grupas telpas platība 47,7 m², gultas saliktā veidā aizņem 6,8 m² (vienam bērnam 2,4 m², nepieciešamā platība 3 m²). Prasības grupu telpu platībai kontroles laikā nav attiecināmas uz bērnu grupu "Pūces skola" (grupas telpas platība 46,6 m², guļamtelpai pielāgojamās grupas telpas platība 45,9 m²).
2.	BD.42.	Bērnu grupas "Dzenīšu skola" tualetē ierīkoti 2 klozetpodi, kas norobežoti kabīnēs, bet bērnu grupai "Pūces skola" ir ierīkotas atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem - katrā izvietoti 2 klozetpodi. Kontroles laikā konstatēts, ka bērnu grupā "Dzenīšu skola" netiek ievērota noteiktā prasība – viens klozetpods uz 8 bērniem, jo grupā ir 17 bērni (pēc saraksta), bet tualetē bērni izmanto 2 klozetpodus.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Rakstiski informēt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļu (e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv) par kontroles laikā konstatēto neatbilstību novēršanu.	Ilona Strelkova	01.09.2026

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	8
SI	3
S	8

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 5 h 10 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Evita Dmitrijeva

_____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Objekta pārstāvis	Vecpiebalgas vidusskolas direktore Ilona Strelkova	(paraksts)
"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija":	Vecpiebalgas vidusskolas direktore Ilona Strelkova	(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.