Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera
(izdošanas vieta)

11.05.2026.
(datums)

Valmieras novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000043403
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/31
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda" un mācību darbnīca.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Rīgas iela 42, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.
3. Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Madara Pekša (nometņu vadītājas apliecības Nr. 117-00076) iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3-stāvu ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni, kā arī evakuācijas ceļi brīvi un durvis evakuācijas ceļos viegli atveramas no telpu iekšpuses.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti.
7. **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam,
Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		S. J. Simsone
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU