Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga (izdošanas vieta)	Tīnūžu sākumskola (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
23.05.2024. (datums)	Reģ Nr. 40900017339 (juridiskās personas reģistrācijas numurs)
	Kalnliepas, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015 (juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/691

2024.gada 13.maijs — Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore leitnante Līga Čerpakovska

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Tīnūžu sākumskolas direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Raimondam Slisim

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Tīnūžu sākumskolas ēkas telpu un teritorijas Kalnliepas, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ogres nov., (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	**2**	**3**	**4**
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2019.gada 23.maijā Pārbaudes akts Nr.22/8.13-3.8.1/82.	1.,2.,3.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu vai pārbaudes rezultātiem nav sastādīts akts.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 92.punkts.	31.08.2024.
2.	Objekta sporta zālē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektori, kuri netiek ekspluatēti nav demontēti būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts.	31.07.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārbaudes akta projekts ar pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem tika nosūtīts uz saskaņošanu uz e-pastu: skola@tinuzusakumskola.lv. Atbildīgā persona piekrīt pārkāpumiem un pēc atbildīgās personas lūguma tika pagarināts pārbaudes akta 1. punkts (Termiņa pagarinājuma iemesls Pašvaldības iepirkumu procedūra.). Atbildīgās personas ir informētas, ka tām ir tiesības lūgt termiņu pagarināšanu, pirms termiņi ir beigušies, rakstot vēstuli uz rrp@vugd.gov.lv ar pamatojumu termiņu pagarināšanai. Viedoklis un argumenti tika noskaidroti.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Līga Čerpakovska _____

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts tiks elektroniski parakstīts un nosūtīts uz e-pastu: skola@tinuzusakumskola.lv.

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___.

_____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU