Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00565123

2023. gada 05. decembris Tīnūžu pag., Ogres nov.

Kontrole
sākta: 2023. gada 05. decembris plkst.10:40

Kontrole
beigta: 2023. gada 05. decembris plkst.16:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Tīnūžu sākumskola, Kalnliepas, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ogres nov., Latvija, tālr. 65068802, 65068985**

Juridiskā persona Ogres novada pašvaldība, reģ.nr. 90000024455, Brīvības iela 48, Ogre, Ogres nov., Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Zane Āboliņa, tālr. 65068802, 65068985

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā apskatītas abas izglītības programmas īstenošanas vietas:
1 - Ēka "Kalnliepas", Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, kur ir izvietota sākumskola un divas pirmsskolas grupas;
2 - Ēka "Muižiņa", Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, kur ir izvietotas četras pirmsskolas grupas.
Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S un BD. Kontrolē piedalījās direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Raimondas Slisis (turpmāk - Pārstāvis).

Kontroles laikā iestādē konstatētas vērtēto normatīvo aktu prasību neatbilstības un to novēršanas termiņi norādīti veidlapas BD punktā Nr. 22. un S veidlapu 17.p.
Konstatētās neatbilstības:
1) BD 22.p. - Daļa pirmsskolas smilšu kastes 2023. gadā nomainītas, kur arī jaunas smiltis izvietotas. Savukārt smilšu kastei, kas nav tikusi nomainīta, 2023. gada laikā smiltis nav mainītas.
2) S 17.p. - Kontroles brīdī teritoriju klāj sniegs; Pārstāvis paskaidro, ka kopš iepriekšējās kontroles laukums nav mainījies, joprojām aktuāls - Sporta laukumā ir līdzens zālāja segums, kam apkārt ir asfaltēts segums. Asfalta segumam vietām nelīdzenumi, bedres.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

REKOMENDĀCIJA: Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

INFORMĀCIJA:
1. Veselības inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
2. Inspekcija informē, ka ir stājušies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".
3. Iepazīties rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	2024. gadā pēc ziemas sezonas veikt smilšu nomaiņu smilšu kastēs atbilstoši prasībām - reizi gadā pavasara laikā. Par uzdotā izpildi informēt rakstiski - astra.kulite@vi.gov.lv	Zane Āboliņa	31.05.2024
2.	Nodrošināt līdzenu un drošu segumu visam skolas āra sporta laukumam.	Zane Āboliņa	01.09.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7
NUVPL	

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Astra Kūlīte _____ (paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Zane Āboliņa _____ (paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Direktore Zane Āboliņa _____ (paraksts)

"Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu."

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.