Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Pāvila Rozīša iela 9, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00476625

2025. gada 20. novembris Valmiera, Valmieras nov.

Kontrole
sākta: 2025. gada 14. novembris plkst.10:50

Kontrole
beigta: 2025. gada 20. novembris plkst.12:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Staiceles pamatskola, Sporta iela 4, Staicele, Limbažu nov., Latvija, LV-4043, tālr. 26349152**

Juridiskā persona Limbažu novada pašvaldība, reģ.nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., Latvija, LV-4001, tālr. 64023003, 28398978, epasts: pasts@limbazunovads.lv

Atbildīgā persona direktore, Anda Timermane, tālr. 22400122

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
1. Staiceles pamatskolā - Sporta iela 4, Staicele, Limbažu novads veikta plānveida kontrole 2025. gada 14 novembrī un 2025. gada 20. novembrī aizpildīti kontroles dokumenti.
2. Staiceles pamatskolai ir 2 programmu īstenošanas vietas:
2.1. Sporta iela 4, Staicele, Limbažu novads, LV-4043 (pamatskola),
2.2. Parka iela 2, Staicele, Limbažu novads, LV-4043 (pirmsskola).
3. Iestādē ir veselības punkts, kurš nav reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā, tajā uz 0,5 slodzi strādā medicīnas māsa Anna Abendrote, reģistrēta ārstniecības personu reģistrā, profesija - māsa (vispārējās aprūpes māsa), identifikators 70030019600, reģistracijas termiņš 17.08.2030.
4. Skolas 9 mācību telpās ir izvietoti gaisa kvalitātes (CO_2) mērītāji. Kontroles laikā CO_2 rādītāji nepārsniedz 1000ppm. Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā https://co2.mesh.lv (turpmāk – Sistēma). Izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas attēloti grafiski, konstatēts, ka CO_2 līmenis mācību telpās ir mainīgs, mācību stundu laikā dažkārt pārsniedz Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas. Izvērtējot diagrammas pīķus un kritumus, secināts, ka mācību telpas starpbrīžos tiek vēdinātas. Ņemot vērā CO_2 mērījumu rezultātus, Veselības inspekcija rekomendē nodrošināt pamatskolas mācību telpās pietiekošu gaisa kvalitāti, veicot regulāru un pietiekamu mācību telpu vēdināšanu, kā arī nodrošināt mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas sistēmas efektīvu darbību pamatskolas ēkā.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

5. Kontroles laikā konstatētās neatbilstības un to izpildes termiņi norādīti kontroles lapas S.56., BD.21., BD.34., BD.38. punktos.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	BD.21.	Jaunākā vecuma bērnu grupa izmanto rotaļu laukumu pie grupas telpas, pārējām grupām nav rotaļu un sporta zona, ir tikai nojumes nodarbībām, tiek izmantots Staiceles pilsētas bērnu rotaļu laukums. iestādes vadītāja informē, ka pirmsskolu plānots pārvietot uz skolas telpām, kur notiks pārbūve, tai skaitā rotaļu zonas izveide. Rast iespēju nodrošināt pirmsskolas iestādei rotaļu un sporta zonu ar atbilstošu rotaļu un sporta aprīkojumu.
2.	BD.34.	"Mārīšu" grupā telpu apdares materiāli stipri nolietoti, tualetes telpā bojāta logu apgade, apkures radiatori aprūsējuši. Grīgas segums bojāts un grūti kopjams arī gaitenī.
3.	BD.38.	Iestādes gaitenī logi nav atverami, rāmji ir dubulti, mēģinot atvērt, koka rāmis sadalās divās daļās. Grūti atverams arī Mārīšu grupas tualetes telpas logs. Iestādē ir ierīkota mehāniskā ventilācijas sistēma, taču tā nedarbojas. Nodrošināt iespēju regulārai telpu vēdināšanai visās iestādes telpās, nodrošināt pietiekamu gaisa apmaiņu telpās.
4.	S.56.	Kontroles brīdī neuzrāda L.Leimanes ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu par veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Lūdzam informēt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļu (e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv) par uzdotā veicamā pasākuma S.56. izpildi.	Anda Timermane	05.12.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 20 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Indra Ieva Rozenberga

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Anda Timermane

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Anda Timermane

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.