Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja (izdošanas vieta)	Liepājas Sporta spēļu skola (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
10.08.2026. (datums)	Reģistrācijas Nr.90000291763 (juridiskās personas reģistrācijas numurs)
	Brīvības iela 55, Liepāja, LV-3401 (juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/83
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Priekules daudzfunkcionālās sporta halles ēka (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Aizputes iela 1a, Priekule, Dienvidkurzemes novads.

3. Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Mārtiņa Kozlovska 2026. gada 22. jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/575.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2.stāvu ēka ar ugunsnoturības pakāpi U2. Ēka aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem. Nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīce) netiek uzturēta darba kārtībā (nav novērsti SIA "OMS", Reģ. Nr. 42103000774, Lielā ielā 12-1, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, LV-3430, 2023. gada 26. septembra pārbaudes akta Nr. 4 "Zemējumvadu nepārtrauktības saites pretestību mērījumu protokols" punkti Nr. 252-370 un Nr. 216-217 norādītie trūkumi un veikta atkārtota pārbaude), kā rezultātā nav ievērota Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 54. prasība;

6.2. Objektam nav veikta elektroinstalācijas pārbaude pilnā apjomā, bet tieši zemējumam un zibensaizsardzības ierīcēm, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 56. punkta prasība;
6.3. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmai, tieši ugunsdzēsības krānam Nr. 3 nav nodrošināta brīva piekļūšana, bet tieši ugunsdzēsības krāna skapja durvīm nav pievienota atslēga, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 100. punkta prasība;
6.4. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmai, tieši ugunsdzēsības krānam Nr. 4 nav nodrošināta brīva piekļūšana, bet tieši ugunsdzēsības krāna skapja durvīm nav pievienota atslēga, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 100. punkta prasība;
6.5. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmai, tieši ugunsdzēsības krānam Nr. 5 nav nodrošināta brīva piekļūšana, bet tieši ugunsdzēsības krāna skapja durvīm nav pievienota atslēga, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 100. punkta prasība;
6.6. Objekta teritorijā ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta nav nodrošināta ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma ugunsdrošības zīmi Nr. 3.5. "Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta", kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 103. punkta prasība;
6.7. Objekta teritorijā ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta, bet tieši dīķis nav nodrošināts ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma ugunsdrošības zīmi Nr. 3.2. "Ugunsdzēsības ūdenstilpnes atrašanās vieta", kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 103. punkta prasība;
6.8. Objektā mākslīgā ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta nav nodrošināta ar stacionāru mērīšanas ierīci, kas ļauj kontrolēt ūdenslīmeni, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 111. punkta prasība;
6.9. Visā Objektā ugunsdzēsības sūkņa manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 115. punkta prasība;
6.10. Visā Objektā nav veiktas iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu krānu un tā aprīkojuma pārbaudes ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 117. punkta prasība;
6.11. Objektā pagrabstāva gaitenī esošās automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (2gb) nav nodrošinātas ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.6. zīmi "Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce", kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 136. punkta prasība;
6.12. Objektā 1. stāva tribīnēs esošās automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (2gb) nav nodrošinātas ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.6. zīmi "Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce", kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 136. punkta prasība;
6.13. Netika uzrādīts dokuments, kas apliecina, ka persona (G. Patmalnieks), kas veica ugunsdrošības instruktāžu Objektā nodarbinātajiem, ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 178. punkta prasība;

6.14. Objektā trenažieru zālē, ugunsdzēsības aparāts, kas izvietots blakus elektrosadales telpai nav viegli pieejams, bet tieši, novietotais sporta inventārs bloķē piekļuvi pie aparāta, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 265. punkta prasība;
6.14. Objekta 1. stāva virtuves zonā esošā ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma zīmi Nr. 4.3. "Ugunsdzēsības aparāts", kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 265. punkta prasība;
6.15. Objekta 1. stāva virtuves zonā ugunsdzēsības pārklāja atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma zīmi Nr. 4.1. "Ugunsdzēsības aprīkojums un līdzekļi", kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 265. punkta prasība.

7. **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.**

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore	*	A. Sleže
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU