Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302100, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
16.03.2026.
(datums)

Jūrmalas Valstspilsētas Pumpuru vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40900041010
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Kronvalda ielā 8, Jūrmala, LV-2008
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/227

2026.gada 12.martā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Eduards Matvejevs un VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Dāniels Raivis Brutāns
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra Izglītības objektu nodaļas vadītājai Jeļizavetai Surgelai, VUGD Ugunsdrošības un Civilās aizsardzības koledžas izglītības koordinācijas nodaļas kadetam (turpmāk – UCAK kadets) Vladislavam Miņenkovam un VUGD UCAK kadetei Katrīnai Smilgiņai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Jūrmalas Valstspilsētas Pumpuru vidusskolas ēkas telpu un teritorijas Lielupes ielā 21, Jūrmalā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2022.gada 18.oktobra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/1072.	1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav marķētas ar identifikācijas numuriem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un tehniskajai apkopei" 6.5.5.apakšpunkta prasībām.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 5.punkts.	14.09.2026.
2.	Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīces (detektori) 1. un 4.stāvā nav marķēti ar identifikācijas numuriem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un tehniskajai apkopei" 6.5.5.apakšpunkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts.	14.09.2026.
3.	Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskajā projektā ir norādīta faktiskai situācijai neatbilstoša informācija, bet tieši, *automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas un kontroles indikācijas iekārtas norādītais modelis nesakrīt ar faktiski uzstādīto automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas un kontroles indikācijas iekārtu.*	Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts.	12.03.2027.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Atbildīgās personas viedoklis ir noskaidrots un pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti telefoniski. Atbildīgā persona – Jeļizaveta Surgela, tālr.: 27062346.

Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Eduards Matvejevs	
(amatpersonas vārds, uzvārds)	(paraksts)
Dāniels Raivis Brutāns	
(amatpersonas vārds, uzvārds)	(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts uz e-adresi.

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU