Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

05.06.2026.
(datums)

SIA "Vieta Jūsu priekam"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40203639095
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Brīvības gatve 449 -2, Rīga, LV-1042
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/200
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Nometnei "#1 SKILL FOUNDATION CAMP" paredzētās telpas (Ledus laukums, garderobe, āras laukums un C laukums ar mākslīgo segumu) Volvo Ledus halle (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "PRIZMA",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40103061003, Valdeķu iela 1, Rīga, LV-1004.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Vernera Fricberga 2026.gada 28.maija iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 28.maijā ar Nr.22/8-1.5/1292.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Dienas nometnei paredzētās telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, iekšējās ugunsdzēsības ūdensvadu krāniem un ugunsdzēšamajiem aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti.
7. **Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.**
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		R.R.Gūtšmits
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU