Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis
(izdošanas vieta)

26.06.2026.
(datums)

Latvijas bērnu atbalsta fonds
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40008020151
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Brīvības gatve 401, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/78
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: viesu mājas “Skangaļu muiža” skolotāju un nometnes mājas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Skolotāju māja - “Skangaļu muiža 5”, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128,
Nometņu māja - “Skangaļu muiža 11”, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128

3. Īpašnieks (valdītājs): SIA “Skangaļu muiža”, Reģistrācijas Nr. 40203067093,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
“Skangaļu muiža 1”, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Zaigas Melderes (nometņu vadītājas apliecība Nr. 015-00017)
2026. gada 10. jūnija iesniegums.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2-stāvu skolotāju māja, 1-stāvu nometnes
māja. Ēkām ir U2 ugunsnoturības pakāpe. Ēkas ir aprīkotas ar automātiskās
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēkas aprīkotas ar
ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no
iekšpuses.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

7. **Slēdziens: atbilsts** ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		M. Akmentiņa

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU