Prasības Higiēnas prasības pirtīm un baseiniem
Kontrolējamais objekts Limbažu pilsētas daudzfunkcionālā sporta un veselības kompleksa peldbaseins
2026. gada 16. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām; „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē pakalpojuma drošumu un nerada riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai; „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt pakalpojuma drošumu un radīt riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai; „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā; „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā.	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums; 2. MK 470/ 28.07.2020. – Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr.470 „Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem”; 3. MK 618/ 06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”. * Baseiniem, kuri paredzēti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, sporta sacensībām, treniņiem, peldētapmācībai, niršanai vai citam specifiskam mērķim, var noteikt citu baseina ūdens temperatūru atbilstoši pakalpojumam nepieciešamajām prasībām.

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Sniegto pakalpojumu veidi:	
1.1.	pirts (atpūtai, mazgāšanās)	tvaika pirts un sauna atpūtai
1.2.	baseins (bērniem, pieaugušajiem)	baseins (bērniem, pieaugušajiem)
1.3.	džakuzi, vannas vai baļļas	SPA vanna
1.4.	cits (norādīt)	nav
2.	Darba laiks	darba dienās 8:30-21:00, brīvdienās 12:00- 20:00 (8.30-15.00 izmanto skolēni, 15.00-17.00 izmanto sporta skolas audzēkņi); no 17:00 publiskais peldbaseina apmeklējums
3.	Klientu skaits dienā (vidēji)	60
4.	Ūdensapgāde (centralizēta/ autonoma)	centralizēta
5.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/ autonoma)	centralizēta
6.	Apkure (centralizēta/ autonoma)	centralizēta
7.	Ventilācija (dabīgā/ mākslīgā)	mehāniskā ventilācijas sistēma (pieplūdes/nosūces)
8.	Baseina tilpums (m^3)	pieaugušo- 425 m3, bērnu- 45 m3
9.	Baseinā ir ierīkota sistēma: caurteces, recirkulācijas, speciālā ūdens attīrīšanas	recirkulācijas sistēma, speciālā ūdens attīrīšanas sistēma ar automātisko dozēšanu
10.	Ir iesniegts paziņojums (t.sk. atjaunota informācija izmaiņu gadījumā) Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu skaistumkopšanā	ir iesniegts paziņojums Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu skaistumkopšanā
11.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu, kontroles brīdī netika konstatēti

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
12.	Ir izstrādāti pakalpojuma saņemšanas noteikumi. Tie ir publiski pieejami apmeklētājiem. Ja drukātā veidā - vismaz A4 formā	A	MK470/28.07.2020	2., 3.	
Konstatēts: peldbaseinam ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi					
13.	Ierīkotas: darbinieku telpas, ģērbtuves, tualetes, dušas, baseina vai pirts telpas, saimniecības telpas	A	MK470/28.07.2020	6.	
Konstatēts: peldbaseinā iekārtotas :garderobe virsdrēbēm, sieviešu un vīriešu un ģērbtuves, dušas telpas, tualetes, personāla telpas, saimniecības telpas, baseina telpa, sauna, tvaika pirts					
14.	Baseina un pirts telpas nelieto virsdrēbēs un āra apavos. Ģērbtuves, tualetes telpas un dušas ir izkārtotas tā, lai apmeklētāji tās var lietot pirms došanās uz baseinu vai pirti	A	MK470/28.07.2020	7.1., 7.2.	
Konstatēts: baseina un pirts telpas nelieto virsdrēbēs un āra apavos, ģērbtuves, tualetes telpas un dušas ir izkārtotas tā, lai apmeklētāji tās var lietot pirms došanās uz baseinu vai pirti					
15.	Ģērbtuvē apmeklētāji var novietot un uzglabāt savas mantas atsevišķi no citām mantām tīrā vietā, apsēsties uz tīras virsmas, un izžāvēt matus	A	MK470/28.07.2020	10.	
Konstatēts: ģērbtuvē apmeklētāji var novietot un uzglabāt savas mantas atsevišķi no citām mantām tīrā vietā, apsēsties uz tīras virsmas, un izžāvēt matus					
16.	Telpu un iekārtu apdarē izmantotie materiāli telpu funkcijai ir atbilstoši un viegli tīrāmi un dezinficējami. Grīdas segums nav slidens (arī tad, ja mitrs)	A	MK470/28.07.2020	8.	
Konstatēts: telpu un iekārtu apdarē izmantotie materiāli telpu funkcijai ir atbilstoši un viegli tīrāmi un dezinficējami, grīdām ir apsorbējošs segums					
17.	Baseinam, pirtij, dušas un tualetes telpām pievadāmais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK470/28.07.2020	14.	
Konstatēts: baseinam, pirtij, dušas un tualetes telpām pievadāmais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām (ZI BIOR 09.03.2026. testēšanas pārskati Nr. PV-2026-P-13457.01 un 15.10.2025. Nr. PV-2025-P-31513.02.)					
18.	Nodrošināta vismaz 1 dušas iekārta uz 30 baseina apmeklētājiem	A	MK470/28.07.2020	7.3.	
Konstatēts: ir atsevišķas dušas telpas sievietēm un vīriešiem, katrā dušas telpā ir 7 dušas ierīces, kuras ir atdalītas ar starpsienu					
19.	Dušas telpu aprīko ar dušas iekārtām un aprīkojumu mazgāšanās piederumu novietošanai. Vismaz 1 dušas iekārtu aprīko ar gludām, viegli mazgājamām, dezinficējamām un necaurspīdīgām starpsienām. Individuālai lietošanai paredzētās vannas katru iekārto atsevišķā kabīnē	A	MK470/28.07.2020	9., 12.	
Konstatēts: prasība ievērota					
20.	Ja tiek nodrošināts pirts pakalpojums mazgāšanās mērķim, ir ierīkota pirts mazgātava, aukstais un karstais ūdens un dušas - vismaz 1 ūdens krāns un 1 dušas ierīce uz 10 apmeklētājiem	-	MK470/28.07.2020	7.4.	
Konstatēts: šādu pakalpojumu nenodrošina					
21.	Dušas un tualetes telpās ir nodrošināta nepārtraukta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens temperatūra izejā no siltummaiņa vai ūdenssildītāja ir vismaz 55 °C	A	MK470/28.07.2020	13.	
Konstatēts: dušas un tualetes telpās ir nodrošināta nepārtraukta aukstā un karstā ūdens padeve, karstā ūdens temperatūru siltummezglā uzstāda 55 °C					
22.	Tualetes telpā nodrošina roku mazgātni, tualetes papīru, šķidrās ziepes un 1x lietošanas roku susināšanas līdzekļus vai roku žāvēšanas iekārtas	A	MK470/28.07.2020	11.	

Konstatēts: tualetes telpās ir roku mazgātne, tualetes papīrs, šķidrās ziepes un 1x lietošanas roku susināšanas līdzekļi					
23.	Baseina ūdens temperatūra*: 26-30 °C (izņemot auksto baseinu); baseins tikai bērniem – 28-32 °C; masāžas vannas – līdz 38 °C. Rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā	A	MK470/28.07.2020	15.	
Konstatēts: sporta baseinā 29°C, bērnu baseinā 31°C, SPA vannā 35°C, rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā					
24.	Gaisa temperatūra telpā, kurā atrodas baseins, ir par 1-3 °C augstāka nekā ūdens temperatūra baseinā, bet nav zemāka par 26 °C. Rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā	A	MK470/28.07.2020	16.	
Konstatēts: gaisa temperatūra telpā, kurā atrodas baseins, ir par 1°C augstāka nekā ūdens temperatūra baseinā, ieregulēta 30°C					
25.	Tiek veikta un dokumentēta baseina ūdens un gaisa temperatūras paškontrole. Uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	17., 1.piel.	
Konstatēts: baseina ūdens un gaisa temperatūras paškontrole tiek veikta un dokumentēta					
26.	Mākslīgais apgaismojums telpā, kurā atrodas baseins, nav mazāks par 300 lx, pārējās telpās – par 100 lx. Āra baseiniem nodrošina apgaismojumu diennakts tumšajā laikā	A	MK470/28.07.2020	18.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli-atbilstošs					
27.	Ir izstrādāts telpu tīrīšanas un dezinfekcijas plāns. Vismaz 1x dienā telpas uzkopj ar tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem	A	MK470/28.07.2020	19.	
Konstatēts: ir izstrādāts telpu tīrīšanas un dezinfekcijas plāns. Vismaz 1x dienā telpas uzkopj ar tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, virsmu dezinfekcijai izmanto "Laudonium" 1% darba šķīdumu, ir nodrošināta dozēšanas iekārta šķīduma pagatavošanai, grīdas dezinficē ar "Oxivir plus" 3,5 % darba šķīdumu ir nodrošināts mērtrauks šķīduma pagatavošanai, pirts un saunas virsmas dezinficē ar gatavu lietošanai izsmidzināmu dezinfekcijas līdzeli "Hygienic Plus".					
28.	Veic legionelozes profilaksi atbilstoši prasībām. Informāciju dokumentē un uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	20., 1.piel.	
Konstatēts: veic legionelozes profilaksi 1x nedēļā (notecina ūdeni un dezinficē dušas ierīces 1xnedēļā), informāciju dokumentē un uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā					
29.	Pirts personāls pēc katra apmeklētāja mazgā un dezinficē viņa lietoto mazgājamo bļodu, kā arī vannu	-	MK470/28.07.2020	21.	
Konstatēts: šādu pakalpojumu nesniedz					
30.	Ja apmeklētāji tiek nodrošināti ar veļu, tā ir tīra un tiek mainīta pēc katra apmeklētāja. To mazgā vismaz 60 °C. Nepieciešamības gadījumā izmanto dezinficējošus mazgāšanas līdzekļus. Tīro veļu uzglabā atsevišķi	-	MK470/28.07.2020	22.	
Konstatēts: veļu nenodrošina					
31.	Pirms ūdens iepildīšanas tukšu baseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni	A	MK470/28.07.2020	23.	
Konstatēts: prasību ievēro					
32.	Baseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu un tilpumu ≥200 m³ nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas nepārtrauktu darbību visu diennakti. Ja baseina ar recirkulācijas ūdens sistēmu tilpums ir ≤200 m³, nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību baseina lietošanas dienā	A	MK470/28.07.2020	25.	
Konstatēts: nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas nepārtrauktu darbību visu diennakti					
33.	Baseina un ūdens cauruļu mazgāšanas, dezinficēšanas un pilnīgas ūdens nomaiņas un apkopes biežums un kārtība ir ievērota. To dokumentē atbilstoši prasībām un uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	26., 27., 28., 1.piel.	
Konstatēts: baseina un ūdens cauruļu mazgāšanas, dezinficēšanas un pilnīgas ūdens nomaiņas un apkopes biežums un kārtība ir ievērota 1xgadā, to dokumentē atbilstoši prasībām un uzglabā kontroles					

iestādei pieejamā vietā (dezinfekcija uzsākta sporta baseinā-01.06.2025., bērnu baseinā- 01.06.2025. un SPA vannā-10.07.2025.)					
34.	Baseina ūdens kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām	A	MK470/28. 07.2020	29., 2.piel.	
Konstatēts: ūdens kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām (Sporta baseinā Cl 0,6 mg/l, pH 7,4; bērnu baseinā Cl 0,6 mg/l, pH 7,2 un SPA vannā Cl 0,3 mg/l, pH 7,4.					
35.	Baseina ūdens paškontroles rādītāji atbilst noteiktajām prasībām	A	MK470/28. 07.2020	30., 1.piel.	
Konstatēts: paškontroles rādītāji atbilst noteiktajām prasībām					
36.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
37.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi. Veiktie pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	MK618 / 06.07.2010	20., 21.[1]	
Konstatēts: ir noslēgts līgums ar SIA Derat D.D. Serviss pa rpakalpojuma sniegšanu 1xceturksnī					