Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola Varavīksne"
2025. gada 03. decembris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „–” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	-
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	skolas ēkas vienā spārnā, jaunākā grupa 1.stāvā, vecāko bērnu grupa 2.stāvā
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	29 (7 vecākās grupas bērni nāk tikai uz apmācību līdz plkst.12:00)
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	2 grupas; 1.grupa bērniem vecumā līdz 3 gadiem, 2. grupa bērniem vecākiem par 3 gadiem
4.	Bērnu skaits grupās (no..….līdz... ….)	12 - 24 (7 bērni nāk tikai uz apmācību no 09:30-12:00)
5.	Iestādes darba laiks	07:00 – 19:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas ūdens”)
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”)

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (pilsētas sistēma), ir darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”)
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	Iestādei ir sava teritorija, uzkopta, tīra, katru dienu uzkopj ēkas pārvaldnieks
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	uzrāda darba devēja sastādītu darba vietu sarakstu, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, pēc saraksta 7 darbinieki
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem.
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītāja informēta par prasību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar infekcijas slimības pazīmēm)
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	darbinieki informēti par aizliegumu uzņemt bērnus ar infekcijas slimību pazīmēm un pedikulozi
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	visiem darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes. Apmācību katru ceturksni veic direktore, ar darbiniekiem tiek pārrunāti higiēnas jautājumus

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildu riska faktori netiek novēroti
17. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ir Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība, PVD reģistrēts ēdiena izdales punkts, Nr.006267, ēdināšanu nodrošina SIA „Ģimenes saliņas" (reģ. Nr. 42103078633), ēdienu atved termokonteineros

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17. 09.2013	16.	
Konstatēts: saimniecības zona kopīgas ar skolu, rotaļu un sporta zonas iekārtotas, ir rotaļu laukums, sporta zonā siltos laika apstākļos izvieto basketbola grozus un futbola vārtus. Ziemas periodā novietoti saimniecības ēkā					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17. 09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: iežogota visa teritorija ar dēļu žogu, tas nav bojāts, teritorijā neatrodas nekāda veida ūdenstilpnes					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17. 09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: cilvēka veselībai bīstami augi vai augi ar dzelkšņiem nav izmantoti, ir koki un zāliens					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: konstrukcijas ir atbilstošas bērnu vecumam, ir nojume, ir vingrošanas siena (aukstā laika periodā demontēta un novietota saimniecības ēkā), ir pārvietojami futbola vārti un basketbola grozi, sporta laukums-speciāls gumijots segums					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: ir smilšu kaste ar koka vāku, kas pilnībā nosedz smiltis. Aukstā laika periodā novietota saimniecības ēkā					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17. 09.2013	16.2	
Konstatēts: ir betonēts laukums saimniecības ēkā, kopīgs ar skolu, 2 sadzīves atkritumu konteineri, nav bojāti, nav pārpildīti, vāki aizvērti, izved 1x nedēļā-otrdienās					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	A	MK890/17. 09.2013	17.	
Konstatēts: iestādei ir sava teritorija					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17. 09.2013	18.1.	
Konstatēts: pielāgota ēka, izvietota citas publiskas ēkas (skolas) daļā, darbību uzsākusi pirms 2014.gada 1.janvāra , kad stājās spēkā LR MK 17.09.2013. noteikumi Nr.890					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu	-	MK890/17.	18.4.	

	drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)		09.2013		
Konstatēts: citu institūciju nav					
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17. 09.2013	48.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30. 06.2015	20.	
Konstatēts: pie bērnu izlietnēm nav karstā ūdens termoregulatori. Ūdens noregulēšanu veic darbinieki					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17. 09.2013	47.	
Konstatēts: ūdens padeve nodrošināta centralizēti no pilsētas sistēmas, katru otro gadu tiek veiktas ūdens analīzes iestādē. Testēšanas pārskats Nr.PV-2025-P-360327.01(30.03.2025.), noteiktie rādītāji atbilst 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 prasībām. Dzeršanai lieto ūdeni no krāna, izmanto individuālās krūzes					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17. 09.2013	18.2.	
Konstatēts: pagrabstāvā un cokola stāvā nav izvietotas telpas, kurās uzturas bērni					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17. 09.2013	20.2.	
Konstatēts: ir ģērbtuves, guļamtelpai pielāgojamas grupu telpas, tualetes, ēdamzāle (kopīga ar skolu)					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17. 09.2013	19.	
Konstatēts: 1.grupā- 10 (bērni vecumā līdz 3 gadiem) - guļamtelpai pielāgojamas 2 grupas telpas 44,3 m2 (22,6+21,7), 4,43 m2/1 bērnam, gultu aizņemtā platība saliktā veidā 4,0 m2. 2. grupā-Bitītes 12 (bērni vecāki par 3 g.)- (8 bērni nāk tikai uz apmācību līdz plkst. 12:00) , 4 guļamtelpai pielāgojamas grupas telpas 90,8 m2 (27,7+17,9+29,0+16,2), (7,56 m2/1b), gultu aizņemtā platība 4,0 m2.					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17. 09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: ratiņus, ragaviņas un riteņus novieto saimniecības ēkā atsevišķā telpā, 1. stāvā ir skolas zāle, kuru izmanto izklaides pasākumiem, sporta un mūzikas nodarbībām					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu	A	MK890/17. 09.2013	20.4.	
Konstatēts: bērni neuzturas visu diennakti					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17. 09.2013	20.3.	
Konstatēts: ir administrācijas telpas (kopīgas ar skolu), ēdiena sadales telpa (ēdināšanu nodrošina SIA „Ģimenes saliņas", ēdienu piegādā termokonteineros), ēdamzāle (kopīga ar skolu), pirmsskolas bērni pusdieno atsevišķā laikā, ir darbinieku tualete un duša, darbinieku garderobes vieta-atsevišķi pakaramie garderobēs, brīvie veļas komplekti glabājas grupas telpās atsevišķā skapī					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17. 09.2013	22., 23.	
Konstatēts: apdares materiāli un aprīkojums ir viegli kopjams un dezinficējams, nav bojāts. Grīdas- linolejs (bērniem vecākiem par 3 gadiem), laminats (bērniem vecumā līdz 3 gadiem), sienas- krāsotas					

tapetes, tualetēs sienas un grīdas-flīzētas, segums nav slidenas					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17.09.2013	32.	
Konstatēts: informatīvi-prasība netiek vērtēta. Abās grupās koka mēbeles (galdi, krēsli, plaukti, skapji), grupās galdiņu un krēslu augstumi regulējami vai 2 dažāda augstuma, mēbeļu augstumi atbilst bērnu augumam. Bērnu krēsli un galdiņi marķēti					
	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.	
Konstatēts: visām telpām logi un jaunā tipa luminiscences dienasgaismas lampas, mākslīgā apgaismojuma līmenis uz galdu virsmām vizuāli atbilstošs, visas lampas darbojas, armatūra tīra					
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.	
Konstatēts: telpas siltas, ir termometri, temperatūra 19– 21o C					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
Konstatēts: telpas izvēdinātas, vēdina atverot logus. Vēdina no rītiem, vakaros un bērnu pastaigu laikā, kā arī pēc nepieciešamības visas dienas garumā, kad bērni neatrodas konkrētajā telpā. Tualetēs ierīkota mākslīgā vilkmes ventilācija					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.	
Konstatēts: katram bērnam ir individuāls plaukts, ir statīvs ar pleciņiem virsdrēbju novietošanai katram bērnam, skaits atbilst bērnu skaitam grupās. Žāvēšanai-statīvi ar pleciņiem, cimdiņu žāvēšanai izmanto radiatorus					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17.09.2013	33.	
Konstatēts: ir nodrošināta 1 izlietne uz 8 bērniem, abās grupās ir 3 izlietnes bērniem un 1 izlietne personālam					
40.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: atbilstošs					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	A	MK890/17.09.2013	34.	
Konstatēts: katram ir marķēts sēdpods, 1 klozetpods, sanitārā ierīce ar ūdens pievadu un noteku, ir duša ar lokanu vadu					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.	
Konstatēts: ir nodrošināts 1 klozetpods uz 8 bērniem, grupā ir 3 klozetpodi kabīnēs ar durvīm					
42.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: atbilstošs					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
Konstatēts: ir tualetes papīrs, auduma dvieļi, šķidrās ziepes, ir arī vienreizlietojamie dvieļi					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai	A	MK890/17.09.2013	28.	

	vienreizējās lietošanas dvieļi				
Konstatēts: katram bērnam ir marķēts pakaramais, marķēti auduma dvieļi sejai, kājām lieto vienreizējās lietošanas dvieļus					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17. 09.2013	36.	
Konstatēts: katram ir marķēta (zīmējumi) neplīstoša materiāla glāzīte un zobu suka, piederumu skaits atbilst bērnu skaitam grupās					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17. 09.2013	25.	
Konstatēts: bērni iestādē neuzturas visu diennakti, ir gultiņas					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matrači), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17. 09.2013	25.	
Konstatēts: iestādē netiek izmantotas 2-stāvīgās gultas. Katrā grupā 3 sabīdāmo gultu bloki (10 gultas) un 6 mobilās pārvietojamās plastmasas gultas, gultu skaits atbilst bērnu skaitam. Visām gultām ir matrač					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17. 09.2013	27.	
Konstatēts: katram bērnam ir 2 individuāli marķēti gultas veļas komplekti, brīvie komplekti glabājas skapjos grupas telpās					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17. 09.2013	29.	
Konstatēts: veļa ir tīra, maina katru otro nedēļu, dvieļus maina katru nedēļu un pēc nepieciešamības					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17. 09.2013	58.	
Konstatēts: savāc atsevišķos maisos					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17. 09.2013	58.	
Konstatēts: mazgā SIA „Parella” veļas mazgātavā					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17. 09.2013	52.	
Konstatēts: ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, mitro uzkopšanu veic 2x dienā, norādīti izmantojamie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi, plānā iekļauta visu telpu, iekārtu un aprīkojuma uzkopšana					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17. 09.2013	24.	
Konstatēts: rotaļlietas ir tīras un atbilst bērnu vecumam					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17. 09.2013	56.	
Konstatēts: mazgā 1x nedēļā (piektdienās), ir mazgāšanas līdzekļi, mazgā dušas telpā, skalo siltā tekošā ūdenī, mīksto rotaļlietu nav					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17. 09.2013	54.	
Konstatēts: sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas, dezinficē dienas beigās, ir sanitārā ierīce ar ūdens pievadu un noteku, ir duša ar lokanu vadu. Klozetpodus dezinficē 2x dienā (pastaigas laikā un dienas beigās), kā arī pēc vajadzības					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas	A	MK890/17.	53.	

	instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā		09.2013		
Konstatēts: dezinfekcijas līdzeklis „Lideks –spray", gatavs lietošanai, eksp.laiks 5 min. Ir lietošanas instrukcija, glabājas bērniem nepieejamā vietā					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17. 09.2013	57.	
Konstatēts: uzkopšanas inventāru komplekti marķēti, grupās ir 3 komplekti. Tualešu uzkopšanas inventārs glabājas atsevišķi, neizmanto citu telpu uzkopšanai					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17. 09.2013	55.	
Konstatēts: telpu uzkopšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem veic laikā, kad bērni neatrodas konkrētajā telpā					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17. 09.2013	14.	
Konstatēts: Iestādē tiek iesniegtas ģimenes ārstu izziņas par bērnu veselības stāvokli, ja bērns slimības dēļ nav apmeklējis iestād					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17. 09.2013	15.	
Konstatēts: Iestāde ir vecākus informējusi par infekcijas slimību pazīmēm, ar kurām bērns netiks pieņemts pakalpojuma sniegšanas iestādē. Iestādē ir izstrādāta „Kārtība, kādā Privātsākumskolā „Varavīksne" rīkojas pirmsskolas vecuma bērnu saslimšanas gadījumos ar infekcijas slimību pazīmēm". Kārtība izvietota uz informācijas stenda un ievietota iestādes mājas lapā. Vecāki iepazīstināti, uzsākot mācību gadu					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17. 09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: dienas režīms ir izstrādāts, tas atbilst prasībām, tiek ievērots. Grupās nav televizora un datora					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	A	MK890/17. 09.2013	9.	
Konstatēts: prasība darbiniekiem zināma. Par temperatūras režīma ievērošanu atbild audzinātājas					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: pēc saraksta 7 darbinieki. Uzrāda visu darbinieku ģimenes ārstu izsniegtus izrakstus-veidlapas Nr.027/u					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir sastādīts darba vietu saraksts, pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 7 darbiniekiem					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: darbiniekiem ir ģimenes ārstu izsniegti atzinumi (veidlapas Nr.027/u) ar norādi, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: darbinieki periodiskās veselības pārbaudes veikuši savlaicīgi					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek	A	EDL / 11.12.1997, MK618 /	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	

	dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)		06.07.2010		
Konstatēts: netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: pārbaude veikta 15. septembrī, veikušas grupu skolotājas, pārbaude ir dokumentēta					